



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Spett. Imprese concorrenti

Venezia, **19 MAR. 2015**
Prot. 92950-GARE- DTEC/4658

**Procedura aperta relativa all'appalto di lavori relativi al collegamento tra
Via dell'Elettricità e la SR 11 a Porto Marghera.**

PROTOCOLLO APV U.0004658.19-03-2015

Responsabile procedimento
Ing. Nicola Torricella

Chiarimenti sulla procedura di gara

CIG: 6115166A9D - CUP F74E15000010005

Area di competenza
Area Gare ed Appalti
Area Ambiente

In relazione ai quesiti pervenuti, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti relativamente a:

1) GENERAZIONE DEL PASSOE IN CASO DI AVVALIMENTO

Per la generazione del Passoe, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante alla gara ricorra all'istituto dell'avvalimento ex art.49 D.lgs. n.163/2006 per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA, l'iter da seguire, così come confermato dall'Autorità Anticorruzione, è uguale a quello della creazione del PASSOE nell'ipotesi in cui partecipante alla gara sia un raggruppamento temporaneo di imprese. Si devono inserire le informazioni relative sia alla ditta ausiliata sia alla ditta ausiliaria creando così un PASSOE composto. Per ogni chiarimento s'invita a consultare il manuale utente scaricabile dal sito dell'ANAC stesso (Manuale utente – Progetto AVCPASS Fascicolo Partecipazione) nel quale sono indicate le istruzioni da seguire nel caso dell'avvalimento.

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nella voce "97 /153 PIT100C47041_2B/DA 10/12/2014 ARMATURA STRADALE ITALO 1 STW 4.7-4M "DA" CL.1 103W o equivalente" del computo metrico estimativo, il corpo illuminante è descritto con l'op-

Autorità Portuale di Venezia
Santa Marta, Fabbricato 13
30123 Venezia
T +39 041 533 4111
F +39 041 533 4254
CP 91 Venezia 12
30121 Venezia
P.IVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it
www.port.venice.it

PEC
autoritaportuale.venezial@legalmail.it

Certificata
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

zione di dimmerazione automatica all'inizio, mentre alla fine della descrizione è citata anche una scheda di comunicazione PLM-P con interfaccia elettronica per la telegestione ad onde convogliate, i cui componenti non compaiono però nello schema inserito negli elaborati. Il corpo illuminante deve essere quotato con la sola dimmerazione senza scheda di comunicazione incorporata.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Torricella

Autorità Portuale di Venezia
Santa Marta, Fabbricato 13
30123 Venezia
T +39 041 533 4111
F +39 041 533 4254
CP 91 Venezia 12
30121 Venezia
P.IVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it
www.port.venice.it

PEC
autoritaportuale.venezias@legalmail.it

Certificata
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE