



AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA

Venezia, 11-08-2015  
Prot. 46420-GARE-DTEC/12608

Spett.

*Procedura aperta per l'appalto concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli adeguamenti tecnico funzionali ai fini di security e di controllo del traffico. CIG 6168121E75.*

**Risposta alla richiesta di chiarimenti prot. n. 11669 del 22/07/2015.**

In relazione alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. APV n. 11669 del 22/07/2015, si riportano i quesiti e le risposte relative:

**DOMANDA 1:**

*Il pilastro in cemento rappresentato nell'ante opera del locale tecnico ed. 330, nel progetto preliminare post opera non viene rappresentato.*

*Si chiede di sapere se tale elemento strutturale esiste e deve essere mantenuto*

**RISPOSTA:**

La colonna va mantenuta.

**DOMANDA 2:**

*Il progetto ante opera del locale tecnico ed 330 descrive la parete in cartongesso come coibentata. Si chiede di specificare il tipo di coibentazione*

**RISPOSTA:**

La coibentazione dovrà essere sufficientemente dimensionata in quanto trattasi di locale climatizzato; la dimensione e la tipologia della stessa saranno a discrezione del Concorrente, che dovrà indicarle in fase di progettazione definitiva.

Distinti Saluti

Il Responsabile unico del procedimento

Dott. Ing. Nicola Torricella

Autorità Portuale di Venezia  
Santa Marta, Fabbricato 13  
30123 Venezia  
T +39 041 533 4111  
F +39 041 533 4254  
CP 91 Venezia 12  
30121 Venezia  
P.IVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it  
www.port.venice.it

PEC  
autoritaportuale.veneziamail@legalmail.it

Certificata  
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

