



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETO N. 263 DEL - 7 MAG. 2019

Conferenza di servizi decisoria – Determinazione di conclusione ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e Autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994, del progetto "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri". Richiesta Prot. AdSPMAS 2597 del 20/02/2019 da parte di Fincantieri S.p.a. di Porto Marghera – VE.

IL PRESIDENTE

Visto

- la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema portuale;
- l'art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto n. 64 del 7 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- il regolare svolgimento del procedimento così come stabilito dalla normativa di riferimento;

Considerato

che con Decreto n. 250 del 29 marzo 2019, pubblicato nel proprio sito internet, l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del progetto:

- "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri". Richiesta Prot. AdSPMAS 2597 del 20/02/2019 da parte di Fincantieri S.p.a. di Porto Marghera – VE;

Valutato

che i partecipanti alla Conferenza dei Servizi hanno espresso parere positivo all'intervento con prescrizioni che comunque non



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

comportano modifiche sostanziali al progetto e che di seguito ad ogni buon conto vengono richiamati:

- Comune di Venezia (Prot. AdSPMAS n.5861 del 18/04/2019): esprime parere favorevole con prescrizioni e procederà al rilascio del permesso di costruire (Allegato 1);
- Veritas (Prot. AdSPMAS n.5890 del 18/04/2019): comunica che non risultano interferenze delle opere in progetto con le reti in gestione (Allegato 2);
- Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Prot. AdSPMAS n.5512 del 11/04/2019): esprime il proprio nulla osta (Allegato 3);
- Capitaneria di Porto di Venezia (Prot. AdSPMAS n.5971 del 19/04/2019): non ravvisa motivi ostativi al progetto (Allegato 4);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia (Prot. AdSPMAS n.5414 del 10/04/2019): ritiene il progetto conforme con prescrizioni (Allegato 5).

In virtù dei poteri conferiti dalla Legge

Decreta

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto "“Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri”".

Autorizza

ai sensi dall'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994 l'esecuzione delle opere in oggetto con le prescrizioni presenti nei pareri allegati.

L'efficacia della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento dei contributi di costruzione, se dovuti.

Il Presidente
Dott. Pino Musolino



DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

Direzione Sviluppo del Territorio
e Città Sostenibile

Direttore
Arch. Danilo Gerotto

Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale degli Insediamenti
Produttivi

Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Da Lio
Tel 041 274 9140

e.mail
massimo.dalio@comune.venezia.it

fax 041 2749149

Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Mihalich Raoul
Tel 041 274 9112

e.mail
raoul.mihalich@comune.venezia.it

Indirizzo Sede Terraferma
Viale Ancona n° 59
Complesso "ex Carbonifera"
Mestre 30172 - Venezia

OGGETTO: Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L.n. 84/1994 e ss.mm.ii. alla "installazione di due tendostrutture temporanee per deposito in area Fincantieri". Richiesta prot. AdSP MAS 2597 del 20/02/2019.
Parere di competenza.

Rif. Vs. Prot. AdSP MAS.U.0004953 02-04-2019.
Codice Suap. Pratica n. 00397130584-12022019-1524
Fascicolo 2019.XII/2/2.968 (PG 2019/105677)

**All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia**
Santa Marta Fabbricato 13
30123 Venezia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona per il progetto di cui all'oggetto; in data 27/02/2019 prot. n. 2019/105677 è stata presentata alla scrivente Amministrazione domanda di permesso di costruire temporaneo fino al 27/02/2020 per n. 2 tendostrutture senza fondazioni in struttura metallica e tamponamenti telati, ad utilizzo deposito; in data 04/04/2019 è stata effettuata l'istruttoria urbanistico edilizia e ottenuto il parere favorevole con prescrizioni della Direzione Progetti Strategici Settore Progetti Strategici e Ambiente prot. n. 2019/202515 del 16/04/2019 (allegato alla presente).

Tutto ciò premesso, salvo motivi ostativi che potrebbero emergere in sede di Conferenza dei Servizi, questa Amministrazione procederà al rilascio del permesso di costruire temporaneo fino al 27/02/2020 per n. 2 tendostrutture senza fondazioni in struttura metallica e tamponamenti telati, ad utilizzo deposito.

Si esprime quindi parere favorevole.

Il Dirigente*
Arch. Danilo Gerotto

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a:
Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Mihalich Raoul Tel: 0412749112



Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio

Venezia, 16/04/2019
Protocollo 2019/ 22515

Oggetto: Rinnovo parere per permesso di costruire ex artt. 22 c. 3 e 10, temporaneo. Richiesta parere di costruire temporaneo per n. 2 tendostrutture senza fondazioni in struttura metallica e tamponamenti telati ad utilizzo deposito all'interno dello stabilimento Fincantieri, sito in Porto Marghera (Ve), via delle Industrie n. 18. Richiedente Fincantieri CNI SpA. **Settore Progetti strategici e Ambiente. Codice PE 557.**

Spett.le Direzione Sviluppo del territorio
e Città Sostenibile
Servizio Pianificazione e Gestione territoriale degli insediamenti produttivi
c.a. dott. Massimo Da Lio
SEDE

Vista la richiesta rinnovo parere prot. n. 176823 del 04/04/2019, acquisita dallo scrivente Servizio in data 04/04/2019;

Esaminata la documentazione tecnica presentata;

Verificato il precedente parere del Settore Tutela e Benessere Ambientale del 22/03/2017 pg2017/140208 che autorizzava in prima istanza l'installazione di n. 5 tendoni uso deposito; Ed una seconda richiesta, volta all'estensione temporale del Permesso di costruire temporaneo per i 5 tendoni, parere rilasciato dal Settore Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio e Verde Pubblico il 06/08/2018 con Prot. PG2018/382751;

Considerato che l'area di cui trattasi ricade all'interno del 'SIN di Marghera (DM n. 144 del 24/04/2013) soggetta pertanto alle disposizioni dell'Accordo per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe (16/04/2012);

Considerato che nell'area oggetto dell'intervento non è stata rilevata presenza di inquinanti e non sono ad oggi previsti interventi di bonifica dei suoli;

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Direttore Marco Mastrolanni - Dirigente Mario Scattolin

Responsabile del procedimento: Cristina Zuin - Responsabile dell'Istruttoria: Cristina Zuin

Sede di Mestre - Via Giustizia n. 23 - 30174 Mestre - Tel 041 274 6057

ambiente@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno. Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (nota informativa su www.comune.venezia.it)

1 / X:\D07_F_PI-Manutenz-VerdeP\verde-pubblico\Dati-old\U.O.C. Suolo e Rifiuti\PRATICHE EDILIZIE\Pratiche edilizie 2019\PE557_via delle Industrie 18_Fincantieri\PE557_Fincantieri_tendostrutture temporanee.odt



Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio

Considerato che l'area è passata più volte in Conferenza di Servizi Decisoria ed in particolare in quella del 17/06/2011 sono state recepite le integrazioni al Piano di investigazione e preso atto che è stato sottoscritto il contratto transattivo per i lavori di marginamento confermando *'la piena utilizzabilità del sito sotto ogni profilo, con attestazione che potrà valere anche ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 2, c.5bis, della L 27 febbraio 2009 n. 13, alle condizioni previste dalla vigente normativa, fermo restando quanto prescritto anche ai sensi dell'art. 6 del contratto di transazione in base al quale Fincantieri S.p.A. rimane obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi nell'ambito del progetto di bonifica del sito che sarà approvato [...].*

In particolare la Conferenza dei Servizi decisoria sottolinea che l'azienda potrà realizzare tutti gli interventi che non interferiscono con le matrici ambientali contaminate.;

Valutato che l'intervento consiste nel mantenimento con variazioni del numero di tendostrutture che passano da 5 a 2, senza necessità di scavi. Tendostrutture che avranno dimensione in pianta di 8,27x15,12m;

Osservato quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo di programma per il SIN di Venezia (porto Marghera) del 16.4.2012 e dall'art. 22 delle NTA per la Variante al PRG per Porto Marghera, si esprime, sotto il profilo strettamente tecnico e per quanto di competenza:

PARERE FAVOREVOLE

Al mantenimento temporaneo delle n. 2 tendostrutture già in uso, fino al richiesto 27/02/2020.

Il Dirigente
Dott. Mario Scattolin

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Direttore Marco Mastroianni – Dirigente Mario Scattolin

Responsabile del procedimento: Cristina Zuln - Responsabile dell'Istruttoria: Cristina Zuln

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30174 Mestre – Tel 041 274 6057

ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emissione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 12, del Codice di comportamento interno. Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (nota informativa su www.comune.venezia.it)

2 / X:\D07_F_PI-Manutenz-Verde\Verde-pubblico\Dati-old\U.O.C. Suolo e Rifiuti\PRATICHE EDILIZIE\Pratiche edilizie 2019\PE557_via delle Industrie 18_Fincantieri\PE557_Fincantieri_tendostrutture temporanee.odt

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
 capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cart.gruppoveritas.it
 info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Prot. n. **34764** /2019/UB/mz/mc
 DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Venezia, 18.04.2019

Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
 MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
 PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

c.a. RUP dott. Antonio Revedin
 S. Marta, Fabbricato 13
 30123 - VENEZIA
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

OGGETTO : invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii. dell' "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri". Richiesta prot. AdSPMAS 2597 del 20.02.2019 da parte di Fincantieri SpA di Porto Marghera - Ve. Reti idriche e fognarie gestite da Veritas.

Ai fini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con Vostra nota prot. n. 4953 del 02.04.2019 trasmessa via pec in data 02.04.2019 a VERITAS SpA e acquisita agli atti con ns. prot. 28999 il 02.04.2019, si comunica che non risultano interferenze delle opere in progetto con le reti in gestione alla scrivente Società.

Cordiali saluti.

Ing. Umberto Benedetti
 Direttore Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO 3



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
 Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
 Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
 della laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare
 Adriatico Settentrionale

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere - Fincantieri S.p.A. - "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri" - "Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT e locale quadro generale in area Fincantieri" - Via delle Industrie, 18 - Porto Marghera (Ve) - L. 366/63 - L. 171/73 - DPR 962/73 - D.I. 23.4.1998 - D.I. 30.7.1999 - Laguna di Venezia.

Si fa riferimento alle Vs. note prot. 4953 e prot. 4956 del 02.04.2019 di convocazione alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona rispettivamente per l'approvazione del progetto "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri" e del progetto "Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT e locale quadro generale in area Fincantieri".

Esaminata la documentazione tecnica, considerato che la realizzazione degli interventi in oggetto non comporta modifiche alla rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche che risulta già dimensionata anche in considerazione delle superfici che saranno occupate dalle strutture, lo scrivente Ufficio esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'esecuzione dei progetti su indicati.


 IL PROVVEDITORE
 Dott. Ing. Roberto LINETTI

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737
 30125 - VENEZIA
 Tel. 041/794370
 Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
 e-mail: uff5.veneziamit.gov.it
 http://provveditoratoveneziamit.gov.it
 C.F.: 80010060277





Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

VENEZIA

Reparto Tecnico Amministrativo

pec: dm.venezia@pec.mit.gov.it

Allegati n. //

Riferimento pratica: //

PDC: T.V. (CP) Federica FORTE - 041.2405783

A: Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Oggetto(:) Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii.

"Riassetto logistico dello stabilimento Fincantieri di Marghera – Riconversione Parco Cavi"; "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri"; "Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT e locale quadro generale in area Fincantieri".

A MEZZO PEC

Riferimento: note prot. AdSP n. 4953, 4956 e 4935 in data 02.04.2019

Con riferimento alle richieste di parere in oggetto, questa Capitaneria non ravvisa motivi ostativi agli interventi in parola, trattandosi di lavori che interessano aree non demaniali, situate a distanza superiore ai trenta metri dalla dividente demaniale, e che non costituiscono pregiudizio per la sicurezza della navigazione.

Il COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:

venerdì 19 aprile 2019 09:45:36



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223
com.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 6878

Risposta alle convocazioni delle conferenze di servizi:

Prot. N. 4935 del 01/04/2019 - collegata prot. Comando 9317
del 02/04/2019 - Riconversione Parco Cavi

Prot. N. 4953 del 02/04/2019 - collegata prot. Comando
9345 del 02/04/2019 – n. 2 tendostrutture per depositi

Prot. N. 4956 del 02/04/2019 - collegata prot. Comando 9347
del 02/04/2019 - cabina MT/BT e loc. quadro generale

**Spett. AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO
SETTENTRIONALE**

autoritaportuale.veneziam@legalmail.it

OGGETTO: Invito alla partecipazione, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994, relativamente a: "Riassetto logistico dello stabilimento Fincantieri di Marghera – Riconversione Parco Cavi", "Installazione di due tendostrutture per deposito in area Fincantieri", "Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT e locale quadro generale in area Fincantieri".

Ditta FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. - VIA DELLE INDUSTRIE -MARGHERA-
N. 18 - VENEZIA

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Con riferimento agli inviti alla partecipazione alle conferenze dei servizi in modalità asincrona di cui in oggetto, comunica che:

- per la riconversione del parco cavi, lo scrivente ha già rilasciato un parere che riguarda l'edificio adiacente al magazzino generale – "stralcio 2 – deposito cavi e vernici", con nota Prot. n. 7458 del 23-03-2018, mentre per la porzione rimanente dell'intervento, non costituendo attività soggetta non necessita di ulteriori approvazioni;
- per quanto riguarda la richiesta di installazione di n. 2 tensostrutture per deposito, il parere fu già rilasciato con nota Prot. n. 5738 del 10/03/2014, che riguardava n. 5 tensostrutture per deposito di arredi, tra cui le n. 2 oggetto dell'istanza;
- la cabina MT/BT non costituisce attività soggetta, lo scrivente tuttavia si è già espresso per l'edificio ad essa adiacente - "secondo stralcio – area ex scali – nuovo capannone uso officina per saldature", mediante nota Prot. n. 15853 del 21-06-2018, pertanto l'unica osservazione è che nel momento della presentazione della SCIA si dovrà allegare una *dichiarazione di non aggravio del rischio* dovuta alla realizzazione di tale cabina.

Si allegano le copie dei pareri citati, di cui quella relativa alle tensostrutture non in originale a causa di un temporaneo disservizio dell'archivio informatico che ne impedisce l'accesso al documento originale.

Nel rimane a disposizione di eventuali ulteriori delucidazioni si porgono distinti saluti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
AQUILINO

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223

m.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 6878

Risposta all'istanza collegata prot. Comando 5738 del
23.03.2014

Spett. FINCANTIERI S.P.A.
VIA DELLE INDUSTRIE N. 18
30175 VENEZIA MARGHERA

munaro.borgato@fincantieri.it

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30175 VENEZIA

OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Ditta **FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. - VIA DELLE INDUSTRIE -MARGHERA-
N. 18 - VENEZIA**

Istanza relativa a: **installazione di n. 5 tensostrutture per deposito di arredi.**

Attività n° 53.2.C del D.P.R. 151/2011.

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. **FRANCO MANTOVAN**

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI).

Si precisa inoltre che gli estintori dovranno risultare in numero e tipo a quanto specificato dalla tabella I – allegato V del DM 10/03/1998;

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
(MUNARO)**

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. **FRANCO MANTOVAN**