



Decretazione n. 2019.0000016 autorizzata il 18 gennaio 2019

Oggetto: Intervento di ripristino fotocellula presso l'impianto elevatore al fabbr.12 a Santa Marta al Porto di Venezia.

CIG: ZF0269CD6E

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Descrizione della prestazione: Seguito verifiche effettuate presso l'impianto elevatore al fabbricato 12 (impianto n.42560933) nel giorno 19.12.2018, da parte del tecnico di Kone S.p.A., a seguito di un blocco improvviso dell'impianto, si rileva il malfunzionamento della fotocellula posta all'ingresso della cabina.

Si rende necessario, per la corretta messa in funzione dell'impianto, il ripristino della fotocellula per interdizione chiusura porta della cabina, il tutto comprensivo di prove e regolazioni.

Per motivi di sicurezza, l'impianto attualmente è stato bloccato e messo fuori funzione.

Affidatario: Per l'esecuzione dei lavori è stata interpellata la ditta Kone S.p.A., la quale segue le manutenzioni degli impianti elevatori di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale (servizio affidato con Dec. 1703/2015).

L'intervento non risulta essere di natura ordinaria, quindi si è chiesto preventivo secondo quanto previsto dal Foglio Condizioni firmato in fase di offerta (per la manodopera sono stati applicati i prezzi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Venezia Terraferma e per i pezzi di ricambio si sono applicati i prezzi del listino della casa fornitrice).

Importo: La spesa ammonta a complessivi € 336,00 (a corpo, I.V.A. non imponibile ai sensi art.9, c.1, p.6 DPR 633/72).

Si da atto che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Ente, in quanto il bene in oggetto è sempre stato mantenuto dall'Autorità Portuale di Venezia, ricadendo in edificio Portuali con impianto in gestione a questa Amministrazione.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV Giugno 2007.

La somma viene impegnata al capitolo 113.25 e relativa descrizione in base agli stanziamenti assegnati con il bilancio di pre-visione per l'esercizio finanziario in corso.

Si chiede pertanto di autorizzare la spesa di € 336,00 e sanzionare l'affidamento a Kone S.p.A. Distratto Nord Est - Filiale di Mestre, Via Roma, 54 - 30170 Mestre-Venezia ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ALLEGATI: Kone - Fotocellula fabbr.12 (Dicembre 2018).pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 336,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	113.25	2019.00000120	ZF0269CD 6E		336.00	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	Impegno normale 120/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 18 gennaio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005