



## **Decretazione n. 2019.0000063 autorizzata il 04 febbraio 2019**

### **Oggetto: Sostituzione gruppo frigo Aermec a servizio dell'impianto di raffrescamento del fabbricato 16 - S.Marta - Venezia. CIG:Z2A26E086D**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

A seguito indagine sull'impatto acustico degli impianti tecnologici dei fabbricati 15-16-17, siti in Santa Marta, Venezia, realizzata per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dallo Studio Pro.Tecno. s.r.l. di San Donà di Piave (Ve), è emersa la necessità di adeguare o di realizzare degli interventi di bonifica acustica sugli impianti stessi.

Con relazione, prot. AdSP MAS 14018 del 08-11-2018, la società Pro.Tecno. S.r.l. ha individuato tutte le azioni correttive da eseguire nei vari impianti.

In merito all'impianto di raffrescamento del fabbricato 16, analizzata l'età dell'impianto e lo stato di usura dello stesso, è stata consigliata la sostituzione delle unità esterne, con delle nuove macchine condensatrici, a bassa rumorosità.

A tal fine, sono state inviate in data 23-11-2018, delle richieste di offerta per la sostituzione dei n.2 condensatori di Chiller, marca Aermec, a servizio del fabbricato 16, con 2 nuovi condensatori compatibili, aventi caratteristiche di bassa rumorosità (valore di riferimento: pressione sonora massimo a 10m, misurato in campo libero: LP-VENT@10  $\leq$  35 dB(A)) alle società: Cristoforetti s.p.a., Domoclima S.r.l., FM Installazioni s.r.l. e So.Ge.Dico. S.r.l..

In data 05-12-2018, prot. 15432, la società So.Ge.Di.Co. S.r.l., ha presentato offerta a corpo comprensivo di ogni onere accessorio, per un importo di 38.400,00€.

In data 05-12-2018, prot. 15444, la società FM Installazioni s.r.l., ha presentato offerta per complessivi 40.798,52€, da ritenersi a corpo, comprensiva di ogni onere accessorio.

Le società Cristoforetti s.p.a. e Domoclima s.r.l., non hanno fatto pervenire nessuna offerta.

La miglior offerta risulta essere quella presentata dalla società So.Ge.Di.Co. s.r.l..

Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa e l'affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08, alla ditta So.Ge.Di.Co. s.r.l., per un importo di 38.400,00€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.;

La spesa trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l'anno 2018.

ALLEGATI: 18-258-S Autorità portuale offerta.pdf, 2018\_11\_28\_18738P\_Sostituzione condensante esterna\_fabbricato 16.pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 38.400,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2018	211.10	2018.01702904	Z2A26E08 6D		38400.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 1702904/2018

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 04 febbraio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*