

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](http://gruppoveritas.it)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)  [gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)

Prot. n° *66791/DR/RF*
DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Marghera, *3-7/19*

Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**
c.a. RUP dott. Antonio Revedin
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

**PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO,
TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI
VENEZIA GIULIA**
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI VENEZIA
E LAGUNA**
mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it

REGIONE DEL VENETO
Direzione Ambiente
ambiente@pec.regione.it

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.venezia.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
dm.venezia@pec.mit.gov.it

ULSS3
protocollo.aulss3@pecveneto.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO VENEZIA**
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

ENEL Distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

WIND
wind_nord_est@pec.omwind.it

e p.c. **I Progettisti**
Ingegneria Fontolan
info@pec.fontolan.it
Ing. Pantuso Antonio
haassociatisrl@pec.it

OGGETTO: Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. della "Progetto di ridisegno e valorizzazione dell'area ex Centrale Termoelettrica Enel G. Volpi. Demolizione, nuova costruzione ed ampliamento con piano casa".
Richiesta Prot. AdSPMAS n.15949 del 13/12/2018, n.2076 del 11/02/2019 e n.2086 del 11/02/2019, per conto di Citi S.r.l., BF srl, G&G srl, Porto Invest srl.
Richiesta integrazioni.

In riferimento alla vs. richiesta a mezzo PEC, acquisita agli atti della Scrivente con Prot. 62486 del 08/07/2019, relativa alla Conferenza di Servizi in oggetto, con la quale viene richiesto parere nell'ambito Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90, della ditta in oggetto, si evidenzia quanto segue.

A seguito di incontro tecnico preliminare eseguito in data 29/07/2019 presso i Ns uffici, con il progettista, dall'analisi della documentazione presentata, è necessario provvedere all'aggiornamento del progetto, al fine di adeguarlo ai sistemi di fognatura posti a valle dell'intervento ed alla disciplina in materia di scarichi.

A tal proposito, l'aggiornamento del progetto dovrà essere articolato rispetto ai seguenti punti:

- Riduzione dei volumi delle vasche di prima pioggia in conformità all'art.39 del vigente PTA Regione Veneto;
- Trasmissione delle specifiche tecniche del refluo per la verifica qualitativa degli scarichi;
- Rimodulazione delle portate dalla vasche di prima pioggia inviate secondo quanto disciplinato dal comma 4 dell'art.39 del vigente PTA;
- Approfondimento relativo agli sviluppi idraulici dell'area rimanente, in carico a Port Invest.

Per quanto sopra esposto, il parere da parte della scrivente potrà essere reso ad integrazione documentale avvenuta.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Barbara Rubino -
Responsabile Autorizzazioni allo Scarico



Tecnico referente
Luca Filippini Tel. 041 7293703