




Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prot. n° 80852/BR/14
DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Marghera, 11/09/2019

I Progettisti
Ingegneria Fontolan
info@pec.fontolan.it
Ing. Pantuso Antonio
haassociatisrl@pec.it

p.c. Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**
c.a. RUP dott. Antonio Revedin
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

**PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO,
TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI
VENEZIA GIULIA**
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI VENEZIA
E LAGUNA**
mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it

REGIONE DEL VENETO
Direzione Ambiente
ambiente@pec.regione.it

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.veneziah.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
dm.veneziah@pec.mit.gov.it

ULSS3
protocollo.aulss3@pecveneto.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO VENEZIA**
com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

ENEL Distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

WIND
wind_nord_est@pec.omwind.it

OGGETTO: Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. della "Progetto di ridisegno e valorizzazione dell'area ex Centrale Termoelettrica Enel G. Volpi. Demolizione, nuova costruzione ed ampliamento con piano casa".
Richiesta Prott. AdSPMAS n.15949 del 13/12/2018, n.2076 del 11/02/2019 e n.2086 del 11/02/2019, per conto di Citi S.r.l., BF srl, G&G srl, Porto Invest srl.
Richiesta ulteriori integrazioni.

In riferimento alle integrazioni documentali prodotte, acquisite agli atti della Scrivente con Prot. 70561 del 09/08/2019, relative alla Conferenza di Servizi in oggetto, con la quale viene richiesto parere nell'ambito Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90, della ditta in oggetto, si evidenzia quanto segue.

- Le specifiche tecniche del refluo per la verifica qualitativa di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura, come compilate, non recano elementi utili alla caratterizzazione del refluo in termini di valori medi e massimi che si intendono scaricare;
- Nelle relazioni integrative è necessario approfondire ulteriormente la descrizione delle modalità di segregazione e scarico di prima pioggia. Nel dettaglio è necessario acquisire la descrizione del funzionamento del pozzetto scolmatore e suoi sistemi di controllo (elettrovalvole, pluviometro, plc etc.) utilizzate per la separazione delle acque meteoriche tra prima e seconda pioggia. E' necessario inoltre garantire l'interruzione dello scarico in pubblica fognatura nell'ambito delle 48 ore, in concomitanza con la ripresa dell'evento meteorico (è sempre evento di seconda pioggia), per poi riprendere al termine dell'evento;

Per quanto sopra esposto, il parere da parte della scrivente potrà essere reso ad integrazione documentale avvenuta.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Barbara Rubino –
Responsabile Autorizzazioni allo Scarico

