



## **Decretazione n. 2019.0000436 autorizzata il 26 luglio 2019**

### **Oggetto: Verifica impianto elettrico di messa a terra fabbricato 13 - Santa Marta Venezia. C.I.G. ZA3294BE48**

Il responsabile unico del procedimento

Martino Conticelli

Nel fabbricato 13 di Santa Marta Venezia sono installati impianti elettrici in bassa tensione regolarmente controllati, provati e sottoposti a manutenzione.

Gli impianti elettrici di messa a terra (linee, dispersori, interruttori differenziali, ecc.) installati a protezione delle persone e delle apparecchiature, necessitano di un'ulteriore verifica tecnica obbligatoria per legge (D.P.R. 462/2001) indispensabile per stabilirne il corretto funzionamento. Per i luoghi di lavoro a maggior rischio, soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco o a servizio di strutture sanitarie, la frequenza di verifica è biennale mentre per quelli di tipo ordinario la frequenza è quinquennale; tali verifiche possono essere effettuate da Enti (ASL - INAIL) o da Organismi certificatori accreditati dal Ministero delle Attività Produttive.

Tutto ciò premesso, vista la tipologia e specificità del servizio richiesto e in riferimento all'art. 57 del "Regolamento di contabilità e Amministrazione" e all'art. 36, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter procedere all'elaborazione del presente impegno di spesa sono state richieste n. 6 offerte che si allegano alla presente decretazione (una Società contattata non ha inviato la propria offerta); l'analisi tecnico - economica dei documenti presentati ha proposto per la Società Eurisp Italia S.r.l., in quanto, a parità di servizio offerto, ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa (prot. AdSP n. 10616 del 22/07/2019).

La Società Eurisp Italia S.r.l. è un Organismo di Ispezione, riconosciuto dal Ministero delle Attività Produttive, abilitato all'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di tutte le categorie previste dal D.P.R. 462/2001.

Decreta:

. di affidare alla Società Eurisp Italia S.r.l. la verifica dell'impianto elettrico di messa a terra del fabbricato 13 di Venezia per un importo pari € 290,00 (operazione non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i.);

. di impegnare la somma € 290,00 nel capitolo 113.25 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

ALLEGATI: Offerte\_Verifica impianto messa a terra fabbr. 13.zip

**Il direttore della Direzione  
Coordinamento Operativo  
Portuale**

Martino Conticelli



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 290,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	113.25	2019.00004355	ZA3294BE 48		290.00	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	Impegno normale 4355/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 26 luglio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*