



## **Decretazione n. 2019.0000509 autorizzata il 26 settembre 2019**

### **Oggetto: Intervento di ripristino di una porzione di rete idrica, relativa all'impianto antincendio dei magazzini 956-958, presso il Porto di Chioggia, ambito di Val Da Rio CIG: Z9129D5AE4**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con D.Lgs.169 del 04 agosto 2016 e conseguente D.M. n. 64 del 07 marzo 2017 di istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (ADSP) la circoscrizione demaniale, gestita dall'Autorità Portuale di Venezia, è stata ampliata all'ambito del porto di Chioggia. Detto subentro è conseguente anche alla cessazione delle funzioni nello stesso in data 7 febbraio 2019 da parte della Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO).

A fronte di rilevanti perdite registrate dalla data di subentro nella titolarità amministrativa del porto di Chioggia è stata avviata una campagna di indagine completata nelle date 24 e 25 luglio 2019, incaricando la ditta specializzata Huberg s.a.s.. E' stata riscontrata una perdita sulla porzione nord-ovest della rete antincendio del magazzino identificato con il numero 956-958.

Considerato che:

- La rete può considerarsi obsoleta ed usurata, circostanza per cui si registrano le perdite rilevate;

- nel corso degli ultimi anni, ASPO ha effettuato diversi interventi di riparazione puntuale, sempre sulla stessa tratta;

- la tubazione costituente l'impianto è di tipo in acciaio rivestito da guaina catramata.

Fatte le suddette considerazioni, si è stabilito di risanare un'intera tratta, lato ovest dei magazzini 956-958, di circa 200m tramite posa in opera di una nuova tubazione in PEAD, più confacente all'uso e agli standard d'uso corrente.

Per tale attività, dopo indagine di mercato, in data 20 agosto 2019 è stata inoltrata richiesta d'offerta a 3 ditte specializzate del settore: ITS Impianti Tecnologie Servizi S.r.l., VPS s.r.l. e Spunton Impianti s.r.l..

In data 27 agosto 2019 (prot. AdSP 12013) la ditta Spunton Impianti s.r.l., ha presentato un'offerta a corpo per il risanamento del tratto di linea antincendio pari a 39.500,00€ e 60 giorni come tempi di esecuzione.

L'offerta della società Spunton Impianti S.r.l. è risultata l'unica ricevuta poiché le altre 2 ditte non hanno fatto pervenire offerte.

Dato atto quindi che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa e l'affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08, alla società Spunton Impianti s.r.l., per un importo di 39.500,00€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del DPR n°633 del 26/10/1972;

La spesa trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l'anno 2019.

ALLEGATI: testo\_email\_3.pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 39.500,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziato:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	211.10	2019.00005555	Z9A29D5A E4		39500.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 5555/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 26 settembre 2019

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*