



## **Decreto n. 2019.0000712 autorizzato il 10 dicembre 2019**

**Oggetto: Ripristino ascensore, presso la Sede di AdSP MAS Fabb.13, a seguito dell'alta marea eccezionale del 13 Novembre 2019, al Porto di Venezia.**

**CIG: Z412AF6471**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Descrizione della prestazione: A seguito dell'alta marea eccezionale e del maltempo, occorso il giorno 12 Novembre c.a., nella città di Venezia, la fossa dell'ascensore al Fabbricato 13 di Santa Marta si è riempita di acqua, causando dei danni all'impianto, il quale è stato immediatamente messo fuori funzione.

Il giorno 13 Novembre c.a., si è fatto intervenire la ditta Kone S.p.A. (che segue la manutenzione dell'ascensore) con chiamata di emergenza in pronto intervento, al fine della messa fuori uso dell'impianto.

Il giorno 14 Novembre c.a., sempre la ditta Kone S.p.A. è intervenuta per dare assistenza allo svuotamento dall'acqua della fossa ascensore.

Di seguito, i lavori che necessitano effettuarsi per il ripristino dell'impianto:

1)Ripristino kit sensore acqua in fossa, comprendente:

-N.1 sensore in fossa per il rilevamento della presenza di acqua

-Collegamento elettrico flessibile fra sensore e quadro di manovra

-N.1 scheda elettronica per la gestione del sensore e il rimando della cabina al piano superiore

2)Fornitura e posa di interruttore "Stop" per fondo fossa, locale pulegge

3)Fornitura e posa di presa di corrente regolamentare per fondo fossa

4)Fornitura e posa di plafoniera in fossa

5)Sostituzione di tiranti e funi in fossa

6)Sostituzione di contatto d'arcata

Affidatario: Per l'esecuzione degli interventi in pronto intervento e dei lavori è stata interpellata la ditta Kone S.p.A., la quale segue le manutenzioni degli impianti elevatori di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale (servizio affidato con Dec. 1703/2015).

Importo: La spesa ammonta a complessivi € 3.559,00 (a corpo, I.V.A. non imponibile ai sensi art.9, c.1, p.6 DPR 633/72). Così suddivisa:

Punto 1) € 1.578,00

Punti da 2 a 6) € 1.981,00

Si da atto che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Ente, in quanto il bene in oggetto è sempre stato mantenuto dall'Autorità Portuale di Venezia, ricadendo in edificio Portuali con impianto in gestione a questa Amministrazione.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV Giugno 2007.

La spesa viene imputata al capitolo 113.25 e relativa descrizione in base agli stanziamenti assegnati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

E' stata aperta una pratica assicurativa per valutare la possibilità di chiedere rimborso della spesa sostenuta.

Si chiede pertanto di autorizzare la spesa di € 3.559,00 e sanzionare l'affidamento a Kone S.p.A. Distretto Nord Est - Filiale di Padova, Viale della Navigazione Interna 55 - 35129 Padova ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ALLEGATI: 23.Kone - Maltempo 13.10.2019 (Dicembre 2019) all.pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La spesa complessiva di € 3.559,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

<b>Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nota impegno</b>
2019	U11325	2019.00007262	Z412AF6F 6471		3559.00	Manut. fabbr. a disposizione APV	Impegno normale 7262/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 10 dicembre 2019

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*