AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETO N. 364 DEL 17 GEN. 2020

Conferenza di servizi decisoria – Determinazione di conclusione ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e Autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994, del progetto di "potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia – stabilimento Fincantieri di Porto Marghera" - Richiesta Prot. AdSPMAS n.13255/2019 e successive integrazioni.

IL DIRETTORE

Visto

- la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema portuale;
- l'art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto n. 64 del 7 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- Il Decreto n. 355 del 02 gennaio 2020 del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale sui poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive;

Considerato

che con Decreto n. 333 del 28 Ottobre 2019, pubblicato nel proprio sito internet, l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del progetto:

- Potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia – stabilimento Fincantieri di Porto Marghera. Richiesta Prot. AdSPMAS n. 13255 del 24/09/2019;

che con comunicazione prot. AdSPMAS n.16057 del 18 Novembre 2019 l'Autorità di Sistema Portuale ha convocato la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del progetto stesso;

Valutato

Che, in merito al progetto presentato, i partecipanti alla Conferenza dei Servizi hanno espresso parere positivo all'intervento con condizioni che non comportano modifiche al progetto e che di seguito ad ogni buon conto vengono richiamati:

- Comune di Venezia (Prot. AdSPMAS n. 18073 del 197.12.2019): esprime parere favorevole con prescrizioni e procederà al rilascio del permesso di costruire (Allegato 1);
- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia (Prot. n. 17313 del 09.12.2019): esprime parere favorevole condizionato (Allegato 2);
- Veritas Divisione Ambiente (Prot. n. 16598 del 28.11.2019): esprime parere favorevole (Allegato 3);
- Veritas Servizio Idrico Integrato (Prot. AdSPMAS n.17755 del 16.12.2019): esprime parere favorevole con prescrizioni (Allegato 4);

Che, ad eccezione delle vasche n. 7 e n. 9, così come un tratto di condotte di collegamento delle vasche e di allacciamento alla rete PIF, gli interventi ricadono in area demaniale marittima ed entro la fascia di 30 metri dal confine demaniale marittimo.

Atteso

Il regolare svolgimento del procedimento così come stabilito dalla normativa di riferimento;

In virtù dei poteri conferiti dalla Legge

Decreta

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto di ""potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia – stabilimento Fincantieri di Porto Marghera".

Autorizza

Ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994 l'esecuzione delle opere in oggetto con le prescrizioni e condizioni presenti nei pareri allegati.

Ai sensi del Codice della Navigazione, l'esecuzione delle opere da realizzarsi entro l'ambito demaniale e la fascia di 30 metri dal confine demaniale marittimo, con le seguenti condizioni:

- le opere da realizzare sono esclusivamente quelle descritte nella documentazione allegata alle istanze di cui in oggetto;
- codesta Società sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che dovessero accadere a persone e/o cose durante l'esecuzione ed il mantenimento di quanto autorizzato sollevando la scrivente Autorità da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta;
- l'area di cantiere dovrà essere opportunamente transennata segnalando di giorno e di notte i punti di potenziale pericolo - non si dovranno posizionare materiali e risulte su aree demaniali marittime;
- la data d'inizio lavori e la previsione del loro completamento dovranno essere comunicate alla scrivente Autorità unitamente ai riferimenti della ditta appaltante i lavori;

- i mezzi d'opera e di trasporto impiegati dovranno operare e sostare esclusivamente all'interno dell'area concessa o di proprietà;
- nell'eventualità in cui si verifichino spandimenti e/o perdite di materiali dai mezzi impiegati su aree demaniali, codesta società dovrà procedere immediatamente alla pulizia e bonifica della superficie interessata;
- i materiali di risulta di natura terrosa e/o liquida prodotti durante i lavori dovranno essere opportunamente gestiti secondo la normativa vigente;
- nell'eventualità di interruzione e/o danneggiamento di sottoservizi, questi ultimi dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese di codesta società;
- eventuali collegamenti di alimentazione elettrica e di messa a terra necessari al cantiere dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia e successivamente adeguati al variare della normativa;
- gli eventuali usi di fiamme libere in ambito portuale aventi carattere di continuità e non con relative tempistiche dovranno preventivamente essere comunicati all'Area Sicurezza Vigilanza e Controllo della scrivente Amministrazione utilizzando i moduli allegati all'Ordinanza 120/2009 disponibile alla pagina web istituzionale https://www.port.venice.it/it/lavori-con-uso-di-fiamme-libere-in-ambito-portuale-ord-n-120.html;
- al termine degli interventi dovrà essere comunicata la data di fine lavori nonché dovranno essere trasmessi gli as-built georeferenziati delle opere realizzate;
- le nuove occupazioni demaniali, una volta terminata l'attività di delimitazione del compendio, saranno inserite nella concessione che verrà rilasciata a codesta Società ed assoggettate, fin dalla loro realizzazione, alle norme, condizioni e prescrizioni in materia di demanio marittimo, previa presentazione di apposita istanza di rilascio in concessione da parte di codesta Società;

- L'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria.

L'efficacia della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento dei contributi di costruzione, se dovuti.

Il Direttore
Pianificazione Strategica e Sviluppo
Antonio Revedin

Allegati: c.s.

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0018073.19-12-2019

CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

Direzione Sviluppo del Territorio
e Città Sostenibile

Direttore
Arch. Danilo Gerotto

Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale degli Insediamenti
Produttivi

Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Da Lio
Tel 041 274 9140

e.mail
massimo.dalio@comune.venezia.it

fax 041 2749149

Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Mihalich Raoul
Tel 041 274 9112

e.mail
raoul.mihalich@comune.venezia.it

Indirizzo Sede Terraferma
Viale Ancona n° 59
Complesso "ex Carbonifera"
Mestre 30172 - Venezia

OGGETTO: Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex. art. 5 comma 5 bis L.n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto "potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia - stabilimento Fincantieri di Porto Marghera".
Richiesta prot. AdSP MAS. n. 13255 del 24/09/2019 e successive integrazioni.
Parere di competenza.

Fascicolo 2019.XII/2/2.4956 (PG 2019/502967)

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia
Santa Marta Fabbricato 13
30123 Venezia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona per il progetto di cui all'oggetto; in data 08/10/2019 prot. n. 2019/502967 è stata presentata alla scrivente Amministrazione domanda di "Permesso di costruire per il potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia all'interno dello stabilimento Fincantieri di Porto Marghera".
In data 05/12/2019, in data 17/12/2019, è stata effettuata l'istruttoria urbanistico edilizia e ottenuto il parere favorevole con prescrizioni della Direzione Lavori Pubblici Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio (allegato alla presente).
La ditta richiedente il permesso di costruire in oggetto ha già ottenuto il parere della Direzione Progetti strategici Settore Progetti Strategici e Ambiente Servizio Valutazione Sviluppo del Territorio prot. n. 2019/526917 del 18/10/2019 (allegato alla presente).

Tutto ciò premesso, salvo motivi ostativi che potrebbero emergere in sede di Conferenza dei Servizi, questa Amministrazione procederà al rilascio del "Permesso di costruire per il potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia all'interno dello stabilimento Fincantieri di Porto Marghera".

Si esprime quindi parere **favorevole.**

Il Dirigente*
Arch. Danilo Gerotto

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a:
Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Mihalich Raoul Tel: 0412749112

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0018073.19-12-2019

Comune di Venezia
Data: 16/12/2019, PG/2019/0632841

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico

Mestre,
prot.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale degli Insediamenti Produttivi
Ufficio Istruttoria Edilizia Porto Marghera
Arch. Danilo Gerotto
dott. Massimo Da Lio

OGGETTO: Permesso di costruire ex artt. 10 e 22 c.3. Trasmissione pratica n. 00397130584-08102019-1236-suap313-00397130584 ditta Fincantieri S.p.A. potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia con la costruzione di 4 vasche in metallo fuori terra in via delle Industrie 18 a Marghera. Parere del Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico

Vista la nota P.G. 617387/2019 del 09/12/19 e la documentazione allegata, considerato che il progetto prevede la realizzazione di n. 4 vasche in acciaio fuori terra a forma rettangolare e altezza utile di 3 m per il potenziamento della raccolta delle acque di prima pioggia corrispondenti ai 10 mm di pioggia e il loro scarico in pubblica fognatura, preso atto che con nota del 26/09/19 prot.n. 85701 Veritas S.p.A. in qualità di gestore della rete fognaria ha espresso parere preventivo favorevole con validità ai soli fini dell'ottenimento del Permesso di Costruire e/o altro atto analogo, si esprime parere favorevole all'intervento in oggetto a condizione che sia ottenuto anche il parere/nulla osta del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia – Ufficio Antinquinamento.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Arch. Manuel Morschbach
(f.to digitalmente)

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico – Dirigente Arch. Manuel Morschbach
tel. 041 2749741 – E-mail: manuel.morschbach@comune.venezia.it
Servizio Opere Idrauliche - Responsabile del Servizio Ing. Francesca Marton
tel. 041.2749794 – E-mail:francesca.marton@comune.venezia.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Francesca Marton
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

CITTA' DI VENEZIA

Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio

Venezia,
Protocollo *2019/*

Oggetto: Parere preventivo ai fini di richiesta permesso di costruire. PdC 'potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia all'interno dello stabilimento Fincantieri, sito in Porto Marghera (Ve), via delle Industrie n. 18. Richiedente Fincantieri CNI SpA. Settore Progetti Strategici e Ambiente. **Codice PE 586.**

Spett.le Fincantieri Cantieri Navali Spa
Via delle Industrie 18
30175 Porto Marghera (VE)

c/o Studio General Progetti
Ing Diego Semenzato
invio PEC

E, p.c.

Spett.le Direzione Sviluppo del territorio
e Città Sostenibile
Servizio Pianificazione e Gestione territoriale degli insediamenti produttivi
c.a. dott. Massimo Da Lio
SEDE

Vista la richiesta parere prot. n. 473107 del 24/09/2019, acquisita dallo scrivente Servizio in data 08/10/2019 relativa alla richiesta di parere ambientale preventivo di cui all'oggetto e nota pg 2019/497007 del 07/10/2019 relativa alla richiesta degli scavi per sottoservizi;

Comune di Venezia
Data: 18/10/2019, PG/2019/0526917

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Direttore Marco Mastrolanni
Responsabile del procedimento: Cristina Zuin - Responsabile dell'Istruttoria: Cristina Zuin
Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30174 Mestre – Tel 041 274 6057
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (nota informativa su www.comune.venezia.it)

Esaminata la documentazione tecnica presentata e valutato che le due richieste si riferiscono al medesimo intervento;

Considerato che l'area di cui trattasi ricade all'interno del 'SIN di Marghera (DM n. 144 del 24/04/2013) soggetta pertanto alle disposizioni dell'Accordo per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe (16/04/2012)';

Considerato inoltre che nell'area oggetto dell'intervento non è stata rilevata presenza di inquinanti e non sono ad oggi previsti interventi di bonifica dei suoli;

Verificato che l'area è passata più volte in Conferenza di Servizi Decisoria ed in particolare in quella del 17/06/2011 sono state recepite le integrazioni al Piano di investigazione e preso atto che è stato sottoscritto il contratto transativo per i lavori di marginamento confermando *'la piena utilizzabilità del sito sotto ogni profilo, con attestazione che potrà valere anche ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 2, c.5bis, della L 27 febbraio 2009 n. 13, alle condizioni previste dalla vigente normativa, fermo restando quanto prescritto anche ai sensi dell'art. 6 del contratto di transazione in base al quale Fincantieri S.p.A. rimane obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi nell'ambito del progetto di bonifica del sito che sarà approvato [...].*

In particolare la Conferenza dei Servizi decisoria sottolinea che l'azienda potrà realizzare tutti gli interventi che non interferiscono con le matrici ambientai contaminate.';

Valutato che l'intervento in oggetto consta nel potenziamento dell'impianto delle acque di prima pioggia mediante la realizzazione di n. 4 vasche in acciaio per un volume complessivo di 1474 mc posizionate sopra il piano campagna; saranno realizzati anche i necessari sottoservizi: condotte idrauliche di mandata e scarico, allacci e linee elettriche, per un totale di circa 754 mc di scavo nonché di una vasca interrata di pre - sedimentazione dei materiali ferrosi;

Osservato quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo di programma per il SIN di Venezia - Porto Marghera del 16.4.2012 e dall'art. 22 delle NTA per la Variante al PRG per Porto Marghera, si esprime, sotto il profilo strettamente tecnico e per quanto di competenza:

PARERE FAVOREVOLE

Comune di Venezia
Data: 18/10/2019, PG/2019/0526917

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

alla realizzazione delle opere necessarie al potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia, con le seguenti prescrizioni:

1. Il presente parere deve essere allegato alla richiesta di giusto titolo edilizio abilitativo agli uffici competenti.

2. Senza il titolo edilizio abilitativo il parere cessa automaticamente di avere validità.

3. I materiali prodotti in fase di demolizione e scavo dovranno essere trattati in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti;

4. Per quanto riguarda l'eventuale volontà di riutilizzo delle terre e rocce di scavo si deve fare riferimento a modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente in materia (DPR 120/2017) secondo le circolari e la modulistica scaricabile dal sito della Regione del Veneto.

5. La realizzazione delle opere deve avvenire secondo gli elaborati grafici di progetto presentati. Eventuali modifiche sostanziali devono essere specificatamente autorizzate.

Si allegano gli elaborati: relazione tecnica, gli elaborati grafici (TAVV. Da 1 a 22) vidimati dal Settore Progetti Strategici e Ambiente come parte integrante del parere in oggetto, necessario ai fini della richiesta agli uffici competenti del rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Si sottolinea inoltre che i pareri preventivi vengono rilasciati da questi uffici SOLO per interventi relativi a richieste di titoli edilizi quali SCIA o di comunicazione di attività libera. La richiesta pareri relativi ai Permessi di Costruire devono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE dagli uffici interni in endo-procedimento. Pertanto le prossime richieste erronee verranno rigettate da questi uffici.

Il Direttore

Avv. Marco Mastroianni*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di*

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Comune di Venezia
Data: 18/10/2019, PG/2019/0526917

gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Comune di Venezia
Data: 18/10/2019, PG/2019/0526917

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

M_INF.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0051316.09-12-2019

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0017313.09-12-2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
della laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

N° allegati: 01

OGGETTO: Conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione del progetto di "potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia – stabilimento Fincantieri S.p.A. - Via delle Industrie, 18 – Porto Marghera (Ve) - Trasmissione parere -

Con riferimento alla Vs. nota prot. 16476 del 26.11.2019 di convocazione alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto "Potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia dello stabilimento Fincantieri", si trasmette il parere di competenza inviato alla società Fincantieri S.p.A. in data 22.10.2019 con nota prot. 43523.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Francesco Sorrentino

Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0017313.09-12-2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
della laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

M_INF-PRVE
Provv. OO.PP. per il Triveneto
PRVE_UFF2
REGISTRO UFFICIALE
Prot. **0043523-22/10/2019-USCITA**

Alla società
FINCANTIERI S.p.A.
fincantieri@pec.fincantieri.it
c/o General Progetti S.r.l.
generalprogetti@pec.studiopietravalle.com

OGGETTO: Parere - L. 366/63 – L. 171/73 – DPR 962/73 – D.I. 23.4.1998 – D.I. 30.7.1999 – Laguna di Venezia.
SOCIETA': FINCANTIERI S.p.A.
INSEDIAMENTO: Potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia – Stabilimento Fincantieri - Via delle Industrie, 18 – Porto Marghera (Ve)

In data 24.09.2019 con nota prot. 38706 codesta società ha depositato agli atti dello scrivente Ufficio il progetto di potenziamento del sistema di accumulo delle acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento della società Fincantieri S.p.A. sito a Porto Marghera (VE) in Via delle Industrie, 18 al fine di aumentare il volume delle acque di pioggia da inviare alla fognatura gestita da Veritas S.p.A..

Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 nuove vasche in acciaio posizionate fuoriterra: ciascuna vasca andrà ad affiancare la vasca interrata già presente in modo tale da garantire l'accumulo dei primi 10 mm di pioggia ricadenti su ciascuna area afferente agli scarichi, così come riportato in tabella:

Scarico	Superficie (m^2)	Volumi prima pioggia 5 mm (m^3)	TOT Volume da accumulare 10 mm	N. vasca interrata	Volume Vasca interrata (m^3)	N. vasca fuori terra	Volume Vasca fuori terra (m^3)	TOT Vol accumulo (m^3)	Tempi di svuotamento in fognatura (ore)
SP1-SP4-SP5	60.000+42.300+17.300= **119.600**	598	1198	**1**	598	**5**	604	1202	33.22
SP6	**36.900**	185	370	**3**	210	**7**	160	370	10.25
SP7-SP10	131.000+19.750 = **150.750**	754	1508	**2**	1044	**6 + 9**	468 + 50	1512	41.89
SP8-SP9	4.700+46.000=**50.700**	254	508	**4**	254	**8**	258	512	14.08

Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277

È prevista inoltre la realizzazione di una ulteriore vasca di sedimentazione (denominata n. 9) che permetta di abbattere i metalli che potrebbero derivare dalle operazioni di saldatura e molatura dei materiali ferrosi che vengono realizzate l'area, di superficie circa di 30.000 m^2, denominata "Parco di premontaggio". Le acque meteoriche ricadenti su tale area verranno convogliate alla vasca di sedimentazione, che avrà dimensioni pari a 1/3 delle acque di prima pioggia del parco di premontaggio (pari a 50 m^3), in modo da garantire la raccolta delle polveri di metallo prima del conferimento alla vasca di prima pioggia n. 2.

All'inizio dell'evento meteorico, cominciano a riempirsi le vasche esistenti (1,2,3 e 4) e successivamente, al raggiungimento di un livello prestabilito, partono le pompe (n. 4 pompe di drenaggio e n. 2 due per ogni vasca) per il rilancio dell'acqua alle vasche di nuova realizzazione (5,6,7 e 8). Al raggiungimento del livello massimo della vasca fuori terra, le pompe di travaso si arrestano e viene completato il riempimento delle vasche interrate esistenti. Le acque meteoriche in eccesso, rispetto ai volumi di accumulo, vengono convogliate in laguna.

Alla segnalazione della fine dell'evento meteorico, si attiva un contatore che, dopo un tempo di attesa pari a 48h – tempo di svuotamento (riportato in tabella) attiva la pompa di svuotamento verso la rete fognaria.

Per quanto riguarda le modalità di svuotamento delle vasche dovrà essere rispettata la prescrizione di Veritas S.p.A., ente gestore della pubblica fognatura, che impone una portata massima di svuotamento di 10 l/s (36 m^3/h).

Lo scrivente Ufficio, esaminato il progetto, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'esecuzione dell'opera alle seguenti condizioni:

1. **tutte le vasche di prima pioggia non dovranno avere scarichi di troppo pieno diretti la laguna;**
2. **la società dovrà trasmettere allo scrivente Ufficio una relazione tecnica che chiarisca il funzionamento del sistema di segnalazione delle anomalie/malfunzionamenti (pompe e misuratori di livello in avaria, mancanza energia elettrica ecc) e le modalità di intervento previste in caso di emergenza;**
3. **la società dovrà trasmettere allo scrivente Ufficio le portate di prima pioggia inviate alla fognatura e quelle di seconda pioggia scaricate in laguna con frequenza trimestrale;**
4. **lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico dei reflui in laguna dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4;**
5. **la società dovrà comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio l'inizio e la fine dei lavori per consentire l'eventuale verifica della loro corretta esecuzione, al fine dell'aggiornamento dell'autorizzazione/concessione allo scarico.**

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Francesco Sorrentino

Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0016598.28-11-2019

VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIVISIONE AMBIENTE Mestre, 27/11/2019

Prot. n. /FP/af

Spett.le

Autorità di Sistema Portuale di Venezia

c.a. sig. Antonio Revedin

urbanistica@port.venice.it

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Fincantieri S.p.A.

c.a. Ing. Claudio Breda

Claudio.Breda@fincantieri.it

OGGETTO: Potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia – stabilimento Fincantieri di Porto Marghera. – ***parere ambientale Veritas S.p.A***

Stante Vs. comunicazione del 27/11/2019, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole.**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZI AMBIENTALI

MESTRE TERRAFERMA

dr. Fabio Penzo

VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Prot. n. /2019/UB/mm/mc Venezia, 16/12/2019
DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
c.a. RUP dott. Antonio Revedin
S. Marta, Fabbricato 13
30123 – VENEZIA
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

OGGETTO : Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto di "potenziamento dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia – stabilimento Fincantieri di Porto Marghera" – Richiesta Prot. Ad-SPMAS n. 13255 del 24.09.2019 e successive integrazioni.

Ai fini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con Vostra nota prot. 16057 del 18/11/2019, trasmessa via pec a VERITAS SpA ed acquisita agli atti con ns. prot. 102177 il 19/11/2019, confermando il ns. precedente parere preventivo favorevole prot. 85701 del 26/09/2019 inviato a Fincantieri SpA, che si intende completamente richiamato e si allega per completezza, si comunica che non risultano interferenze delle opere in progetto previste all'interno della proprietà Fincantieri con le reti idriche e fognarie in gestione alla scrivente Società.

Per quanto riguarda i due allacci alla rete PIF, per il solo intervento in via delle Industrie, si segnala la necessità di verificare eventuali interferenze con le nostre reti.

Si resta a disposizione per eventuali maggiori chiarimenti e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Ing. Umberto Benedetti
Direttore Servizio Idrico Integrato

Allegati: parere prot. 85701 del 26/09/2019

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0017755.16-12-2019

VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Prot. n° 85701 MARGHERA, 26/09/2019

DIREZIONE FOGNATURE E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Fincantieri spa
Via delle industrie 18,
30175 –Marghera (VE)
fincantieri@pec.fincantieri.it

c.a. Ing. Quintano
Ing. Caon

al Professionista
generalprogetti@pec.studiopietravalle.com

OGGETTO: **Parere preventivo per potenziamento impianto di raccolta acque meteoriche stabilimento Fincantieri di Porto Marghera –VE-.**

In riferimento alla vs. richiesta a mezzo PEC, acquisita agli atti della Scrivente con Prot. 84921 del 26/09/2019, con la quale viene richiesto parere preventivo per l'ottenimento dell'autorizzazione a costruire per l'intervento in oggetto:

- Vista la determinazione n° 178/2019 del 24/01/2019 emessa dalla Città Metropolitana di Venezia con Prot. 2019 / 5335 del 24/01/2019 che sarà oggetto di aggiornamento;
- Vista l'autorizzazione e i nulla osta per le successive modifiche non sostanziali delle reti fognarie, inclusi nel provvedimento Prot. 53650 del 24/06/2015 emesso da Veritas Spa;
- Ferme restando le prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione sopra citata, che si intendono integralmente richiamate;

si rilascia,

Parere Preventivo Favorevole

all'intervento di progetto proposto, alle seguenti condizioni:

- il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate e alle specifiche realizzative del vigente Regolamento di Fognatura ;
- gli allacciamenti fognari, ove previsti, dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore comunale come da progetto presentato;
- tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- è fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;

VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA,. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- Rimangono confermate le portate orarie di scarico del singolo scarico interessato al progetto, precedentemente autorizzate.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built e relativa asseverazione;

VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.

- **Il presente parere ha validità ai soli fini dell'ottenimento del Permesso di Costruire e/o altro atto analogo.**

Inoltre si ritiene utile, nell'ambito del progetto presentato e degli attuali lavori di ammodernamento dello stabilimento, prevedere la realizzazione di un collegamento idraulico tra le vasche fuori terra di progetto e la rete afferente allo scarico denominato PM 16/5.
Ciò al fine di ottimizzare i flussi da recapitare alla Pubblica fognatura.

Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Barbara Rubino –
Responsabile Autorizzazioni allo Scarico

Tecnico referente
Luca Filippini tel. 0417293703

Protocollo Nr. 0102594/19 del 20/11/2019
Veritas S.P.A. - Comunicazione in Uscita

VERITAS

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0016392.25-11-2019

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIVISIONE AMBIENTE

Segreteria di Direzione
Prot. N° /FP/af

Mestre, 20/11/2019

Spett.le
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Porti di VENEZIA e CHIOGGIA

c.a. Responsabile del Procedimento
dr. Antonio Revedin

a mezzo E-MAIL urbanistica@port.venice.it

Vs rif. PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0016057.18-11-2019

OGGETTO: Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. al progetto di "Potenziamento dell'impianto di raccolta delle acqua di prima pioggia – stabilimento Fincantieri di Porto Marghera" – Richiesta Prot. Ad-SPMAS n. 13255 del 24.09.19 e successive integrazioni.

Per quanto di competenza non essendoci riferimenti in merito alle aree da adibire per la collocazione di isole ecologiche per l'erogazione del servizio di igiene ambientale, non possiamo al momento esprimere alcun parere.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZI AMBIENTALI
MESTRE TERRAFERMA
dr. Fabio Penzo