



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
*Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
della laguna di Venezia*

Trasmessa via PEC

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale**

autoritaportuale.venezias@legalmail.it

e p.c. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia

com.prev.venezias@cert.vigilfuoco.it

Comune di Venezia

sindaco@pec.comune.venezias.it

Servizi Porto Marghera

servizipm-sic@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta chiarimenti - Invito a partecipare alla conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona "Permesso a costruire temporaneo fabbricati in area Petrolchimico" - Porto Marghera (Ve) - ditta Saccir S.p.A. e ditta Reisin Piping S.r.l.

Si fa riferimento alle Vs. note prot. 2521 del 11.02.2020 e prot. 2522 del 11.02.2020, acquisite agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 5015 del 11.02.2020 e con prot. 5023 del 11.02.2020, di invito a partecipare alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto di "Permesso a costruire temporaneo fabbricati" per le ditte **Saccir S.p.A.** e **Reisin Piping S.r.l.**, esaminata la documentazione tecnica, si chiedono chiarimenti in relazione a:

- il punto di conferimento e il sistema di trattamento delle *acque nere* derivanti dai servizi igienici e spogliatoi dei nuovi box prefabbricati chiarendo il numero di Abitanti Equivalenti generati dalle nuove strutture. In particolare si chiede di inviare una relazione tecnica che dimostri che il sistema di trattamento previsto sia dimensionato in maniera tale da garantire il trattamento dei reflui prodotti dai nuovi box;
- il punto di conferimento delle *acque meteoriche* ricadenti sui nuovi box prefabbricati, in particolare si chiede di inviare una relazione tecnica riportante il dimensionamento dell'eventuale sistema di trattamento;

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737

30125 - VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.venezias@mit.gov.it

<http://provveditoratovenezias.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277



- il punto di immissione nella rete dello scarico SM2;

Al fine di poter esprimere un parere in merito, si rimane in attesa degli elaborati richiesti.



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Francesco Sorrentino

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.veneziamit.gov.it
<http://provveditoratoveneziamit.gov.it>
C.F.: 80010060277

