



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
 Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
 Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
 della laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

Alla società

*Autorità di Sistema Portuale del Mare
 Adriatico Settentrionale*

autoritaportuale.veneziamail.it

e p.c. Comune di Venezia

sindaco@pec.comune.veneziamail.it

Veritas S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

consorzio@pec.acquerisorgive.it

Eco-ricicli Veritas S.r.l.

eco-ricicli@legalmail.it

alla c.a. progettista Arch. G. Querin

gabriella.querin@archiworldpec.it

Allegati N.: 1

OGGETTO: Invito a partecipare alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto "costruzione tettoia prefabbricata" in area Eco-ricicli Veritas S.r.l. in Via della Geologia - Malcontenta (Ve)

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. 1700 del 29.01.2020 di convocazione alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto di "costruzione tettoia prefabbricata" in area Eco-ricicli Veritas S.r.l. in Via della Geologia - Malcontenta (Ve).

In relazione alla pratica in oggetto si comunica che, a seguito della presentazione in data 16.01.2020 con nota prot. 1308 da parte della società Eco-ricicli Veritas S.r.l della domanda di autorizzazione e della documentazione tecnica, lo scrivente Ufficio, con nota prot. 6034 del 18.02.2020, ha rilasciato un parere (che si invia in allegato) relativo alla gestione delle acque meteoriche ricadenti sulle strade a viabilità interna e parcheggi, sul Lotto "C" (particelle 1298-1341) e sul Lotto "D" (particelle 1342-1374) allo stato attuale cioè aree impermeabilizzate ma vuote che saranno normalmente inutilizzate ma che potranno essere adibite

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737

30125 - VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.veneziamail@mit.gov.it

http://provveditoratoveneziamail.mit.gov.it

C.F.: 80010060277



all'occorrenza solamente a deposito di macchinari ed attrezzature coperte da teli impermeabili. Le acque meteoriche verranno trattate da un impianto di depurazione chimico fisico a servizio delle aree sopraddette e verranno scaricate nella rete acque bianche di Via della Geologia recapitante in Canale Industriale Sud. Nel progetto presentato si ribadisce che le acque meteoriche ricadenti sul Lotto "E" adibito a Linee VPL1 e VPL2 (particella 1951), Lotto "A" adibito a deposito di macchinari, attrezzature ed automezzi (porzione ovest della particella catastale 1897) e Lotto "B" adibito a deposito rifiuti a matrice vetrosa (porzione est della particella catastale 1897) recapitano alla rete fognaria gestita da Veritas S.p.A.

Lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza,

Considerato che la tettoia in oggetto risulta collocata nel "Lotto D";

Considerato che lo scrivente Ufficio ha già rilasciato un parere al sistema di trattamento chimico fisico delle acque meteoriche ricadenti sul "Lotto D" favorevole, a condizione che le aree siano normalmente inutilizzate o al più adibite solamente a deposito di macchinari ed attrezzature coperte da teli impermeabili;

esprime

il proprio nulla osta all'esecuzione del progetto presentato che prevede la costruzione tettoia prefabbricata con lo scarico delle acque meteoriche in laguna a condizione che sull'area in oggetto non vengano svolte attività produttive.

Affinché lo scrivente Ufficio possa esprimere un parere sulla gestione delle acque meteoriche ricadenti sulla tettoia e sul "Lotto D" e in particolare sul sistema di pretrattamento previsto sull'area stessa prima dell'invio all'impianto chimico fisico, è necessario che la società presenti documentazione integrativa:

- che chiarisca il tipo di attività che si intende svolgere sul Lotto "D" e pertanto il tipo di inquinanti che potrebbero venire dilavati dalle acque meteoriche ricadenti sull'area;
- che chiarisca se l'impianto di pretrattamento nel "Lotto D" e l'impianto di depurazione a servizio dell'intera area, a cui verrebbero convogliate le acque meteoriche ricadenti sul Lotto D, siano in grado di garantire i limiti previsti per lo scarico dei reflui in laguna dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4;

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Ing. Francesco Sorrentino

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737

30125 - VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it

<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277

