




Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le

Comune di Venezia

Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile- Pianificazione e Gestione
Territoriale degli Insediamenti Produttivi
Viale Ancona 59 30173 -Mestre -VE
territorio@pec.comune.venezia.it
c.a. Dott. Urb. M. Da Lio

p.c. Metalrecycling Venice Srl
Eco-Ricicli Veritas Srl
eco-ricicli@legalmail.it

arch. Marco De Lazzari
marco.delazzari@archiworldpec.it

OGGETTO: Pratica Suap 00854080272-15022019-1714
Convocazione Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.,
relativo allo "Sportello Unico", di cui al D.P.R. n. 160/2010 e L.R. 55/2012 art.4
per il progetto della ditta Metalrecycling Venice srl a Porto Marghera
Parere.

In riferimento alla Vs comunicazione di pari oggetto Prot. 2020/60092 del 06/03/2020, acquisita
agli atti della scrivente con Prot. 20317 del 06/03/2020, si evidenzia quanto segue.

La ditta Metalrecycling Venice srl è autorizzata con provvedimento rilasciato dalla Città
Metropolitana di Venezia con Determina n° 256/2020 del 19/01/2020.

Dall'analisi della documentazione allegata all'istanza, si ritiene che le tettoie di progetto non
interferiscano con l'attuale assetto idraulico della rete di scarico della ditta, in quanto le aree
oggetto di intervento risultano già pavimentate.

Considerato inoltre che nello stabilimento viene svolta attività di smaltimento e recupero rifiuti,
tale fattispecie rientra nell'ambito dell'allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA
Regione Veneto e pertanto risulta coerente la previsione di invio al pretrattamento delle acque
reflue provenienti dalle nuove coperture.

Per quanto sopra evidenziato, le modifiche proposte si configurano come modifica non
sostanziale dell'assetto autorizzato, in quanto qualitativamente e quantitativamente, non
vengono modificati i presupposti legittimanti il rilascio del parere espresso dalla scrivente
nell'ambito della Determina n° 256/2020 del 19/01/2020 della Città Metropolitana di Venezia.


Pertanto, per quanto di competenza della scrivente si esprime parere favorevole all'intervento
proposto.

Rimangono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista
per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Distinti saluti

- Ing. Barbara Rubino -
Responsabile Autorizzazioni allo Scarico



Tecnico referente
Luca Filippini Tel. 041 7293703