



Venezia,
183-APR-DTEC
Comunicazione interna

Alla Direzione Pianificazione Strategica e
Sviluppo

Richiesta parere / nulla osta /autorizzazione ex art. 5 c. 5bis L. 84/94 dell'istanza Comune di Venezia prott. n. 15252/2021 e 15253/2021
"Realizzazione di una piscina pubblica in via delle Macchine a Porto Marghera (VE)"

In merito alla richiesta di pari oggetto ricevuta (Prot. Int. n. 16809 del 17-11-2021), si esprime parere positivo con la seguente prescrizione:

- Si dovrà prevedere l'obbligo di svolta a destra in uscita dal compendio della piscina;
- I sottoservizi dovranno avere l'estradosso alla profondità di almeno 80 cm dal piano viario, posati su sabbia e con rinterro in misto cementato e asfaltatura di almeno 10 cm di binder chiuso;
- L'impiego della tubazione esistente per lo scarico delle acque bianche è subordinato alla verifica della possibilità di utilizzo dello stesso da parte della scrivente per lo scarico delle acque meteoriche dell'antistante area di banchina di complessivi 860 mq.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Giovanni Terranova

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

Estensore

3155-GA

Un esemplare del documento con sigle di estensore, responsabile e direttore ("velina") è conservato dall'estensore.