



COMANDO VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)
tel. 0412697111
e-mail: com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio

A: Autorità di Sistema Portuale
Del Mar Adriatico Settentrionale
(autoritaportuale.venezia@legalmail.it)

Fasc. Comando:
In risposta alla nota n° del
Collegato prot. Comando n. 29500 del 28/10/2021

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una piscina pubblica in via delle Macchine a Marghera nel Quadro degli Interventi previsti per la realizzazione del nuovo Mercato Ortofrutticolo di Venezia

In riferimento alla Vostra nota di pari oggetto, prot. n. 15729 del 28/10/2021, si è con la presente a comunicare che per le attività illustrate nella nota citata dovrà essere avviata la procedura di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Pur tuttavia, da una analisi della documentazione allegata – con riferimento alle sole tavole e relazione di prevenzione incendi – la stessa risulta sostanzialmente conforme alle norme Prevenzione Incendi.

Infine si notifica che la presente non vale come parere di conformità antincendi; le eventuali prescrizioni legate al progetto saranno riferite in sede di richiesta di attivazione dell'iter stabilito nel DPR sopra evidenziato.

p. Il Comandante
(Luongo)

Il Funzionario Responsabile
(DV BASCIA')
firmato digitalmente

EP

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.