



Venezia,
183-APR-DTEC
Comunicazione interna

Alla Direzione Pianificazione Strategica e
Sviluppo

**Richiesta parere / nulla osta /autorizzazione ex art. 5 c. 5bis L. 84/94 dell'istanza prott.
AdSPMAS n. 15224/2021, 15419 /2021 e 18884/2021 da parte di GENERAL SISTEM SRL.**

**“Progetto per insediamento logistico – industriale per lo stoccaggio di cemento in polvere su
silos metallici in area Porto Marghera”**

In merito alla richiesta di pari oggetto ricevuta (Prot. Int. n. 18929 del 17/12/2021), si esprime parere positivo con la seguente prescrizione:

- Tutti i pali hanno interasse minore di 3d: verificare il comportamento di gruppo e l'interazione tra le opere di fondazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Giovanni Terranova

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

Estensore

3155-GA

Un esemplare del documento con sigle di estensore, responsabile e direttore (“velina”) è conservato dall'estensore.