



## **Decretazione n. 2022.0000120 autorizzata il 05 aprile 2022**

**Oggetto: Servizio per l'adeguamento del quadro elettrico, del telecontrollo, del misuratore di portata presso pozzetto SM1 al porto di Val da Rio - Chioggia (VE), sostituzione dell'elettropompa sommergibile presso punto fiscale Veritas PMMA al Porto Commerciale Marghera e intervento per l'adeguamento dell'impianto di prima pioggia in Darsena Canale Industriale Ovest di via delle Macchine - Porto Marghera (VE).**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

AdSP-MAS, a seguito di una riunione con l'ente gestore Veritas del 11 gennaio 2022, presso il Porto di Chioggia - Val da Rio necessita di un intervento circa l'adeguamento, a norma di legge, del quadro elettrico al misuratore di portata della stazione denominata SM1 per lo scarico alla pubblica fognatura.

Contestualmente, per il corretto funzionamento, si necessita del posizionamento di nuovo misuratore di portata (mod. Endress+Hauser mod. "Proline Promag W 400") collegato ad un sistema GSM di telecontrollo Iset "IS121".

Il sistema di telecontrollo avrà la funzione e lo scopo di inviare le segnalazioni/dati dei quantitativi di portata istantanea e totale con vettore radio relativamente al citato impianto SM1. Il quadro elettrico della stazione SM1 sarà inoltre implementato attraverso altra tecnologia che possa consentire di ottenere sia segnalazioni di anomalie e/o di allarme all'impianto sia una automazione in telecontrollo sulla base dello stato dell'evento meteorico e della quantità di pioggia caduta (pluviometro) per mezzo del comando di una valvola motorizzata che comporterà l'eliminazione di qualsiasi intervento di gestione manuale alla valvola di scarico, bypassando così richieste telefoniche di intervento operativo, potendo ottenere inoltre l'informazione della quantità d'acqua conferita in automatico al gestore.

Inoltre, AdSP-MAS a seguito del collaudo finale, del 03/02/2022 avvenuto con l'ente gestore Veritas, all'impianto di prima pioggia della vasca sita in via delle Macchine Darsena Canale Ovest necessita di un poter ottemperare ad alcune prescrizioni di adeguamento all'impianto rilasciate in sede di sopralluogo di verifica dal gestore stesso. Le prestazioni necessarie sono: installazione di un punto di prelievo per campionamento acque reflue e inserimento di un deflettore inox alla tubazione di scarico in vasca (ritorno).

Da ultimo, è necessaria la sostituzione, presso il porto commerciale di Marghera al punto fiscale di conferimento acque reflue denominato PM-MA, dell'attuale pompa sommergibile in quanto in avaria per corto elettrico; la sostituzione sarà con analoga elettropompa sommergibile modello "Pompa Flygt DXVM 35-5/B - 0,55kW - 230Volt - 50Hz - Monofase".

Al fine di poter ottemperare alle indicazioni, richieste e prescrizioni del gestore pubblico Veritas, secondo quanto sopra riportato, è stata richiesta la presentazione della miglior offerta tecnica economica alla ditta THT Service.

La ditta interessata ha prestato migliore offerta ad AdSP-MAS con prot. n. 3068.15-02-2022.

L'offerta comprende oltre a quanto sopra la manodopera e gli oneri per la sicurezza; la stessa si ritiene congrua per il servizio da doversi rendere.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007; si chiede l'autorizzazione alla spesa per complessivi € 24.200,00 (IVA n.i.) (IVA non imponibile ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 6 del D.P.R. 633/72) come da preventivo e l'affidamento del servizio alla ditta THT Service ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..Tempo per l'esecuzione del servizio 15 giorni.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 24.200,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2022	U21110	2022.00002439	Z0C358B2 7C		24200.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 2439/2022

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 05 aprile 2022

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*