



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: dott. Massimo Gattolin
Resp. Istruttoria: dott.ssa Giulia Adolfo

041-2501236

Venezia, 21/12/2021

Prot. n. 69648
Classificazione: 12.1

Oggetto: Ditta 3V SIGMA S.p.A.
Impianto: VENEZIA – Via Malcontenta 1 - MALCONTENTA -
Istanza prot. AdSPMAS n. 13161/2021

Autorità di sistema portuale del mare Adriatico
settentrionale porti di Venezia e Chioggia
Località Santa Marta, fabbricato 13
30100 VENEZIA (VE)
autoritaportuale.veneziamail.it

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Venezia
sindaco@pec.comune.veneziamail.it

ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa 6
30174 VENEZIA (VE)
dapve@pec.arpav.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
Via della Motorizzazione civile 5
30100 VENEZIA (VE)
com.prev.veneziamail.it

Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
- Ufficio Salvaguardia di Venezia
Sestiere San Polo 19
30100 VENEZIA (VE)
oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA –
Distretto
Veneziano (ex 12)
Via Don Federico Tosatto 147
30100 VENEZIA (VE)
protocollo.aulss3@pecveneto.it

VERITAS SPA
Santa Croce 489
30135 VENEZIA (VE)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 21/12/2021 ai sensi dell' art. 20 e
23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

protocollo@cert.gruppoveritas.it

Spett.le Ditta
3V SIGMA S.p.A.
Via Fatebenefratelli 20
20121 MILANO (MI)
3vsigma@legalmail.it

Vista la comunicazione di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., pervenuta a questa Amministrazione con prot. n.59189 del 29.10.2021 nella quale si fa riferimento all'istanza prot. AdSPMAS n. 13161/2021 e alla Conferenza dei servizi in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5, comma 5-bis, L. n. 84/1994 e ss.mm.ii., del progetto "Intervento di ricostruzione di un impianto produttivo a Venezia Marghera, Via Malcontenta n.1";

Ravvisato che a questa Amministrazione non era pervenuta alcuna comunicazione di indizione e partecipazione alla conferenza dei servizi relativamente a tale istanza, e con prot. 61408 dell' 11.11.2021 questo ufficio ha richiesto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale di trasmettere la convocazione alla conferenza asincrona e la relativa documentazione formale dell'istanza prot. n. 13161 del 2021 al fine di poter esprimere le proprie osservazioni in merito;

Considerato che contestualmente con stesso protocollo si è anticipato che nell'Autorizzazione integrata ambientale adottata con provvedimento di questa Amministrazione prot. n. 979 del 6.05.2021 che autorizza la fase di ricostruzione dell'impianto di 3VSigma per i titoli ambientali di cui all'All. XIII alla parte II del D. lgs 152/2006 e s.m.i, al punto 4 c) è fatto esplicito riferimento alle prescrizioni proposte da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ed infine assunte nel provvedimento in parola con contenuto prescrittivo;

Visto che con nota prot. 61551 dell'11.11.2021 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale ha trasmesso a questa Amministrazione la convocazione della conferenza semplificata in modalità asincrona relativa all'istanza prot. AdSPMAS n. 13161/2021;

Visto che con nota prot. 61707 del 12.11.2021 l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale ha richiesto alla ditta di provvedere quanto prima alla richiesta di integrazioni di VERITAS S.p.A.;

Visto che con nota prot. 62328 del 16.11.2021 il Provv. OO.PP. Triveneto Uff. Antinquinamento ha segnalato che manca il documento relativo alla rete di raccolta delle acque meteoriche e pertanto non può esprimersi in merito;

Visto che con nota prot. 64636 del 29.11.2021 la ditta ha trasmesso il progetto di adeguamento e la planimetria generale delle fognature, nonché il "Feasibility Study" in riscontro alle richieste di cui al prot. 62328/21;

Considerato che con nota prot. 66063 del 3.12.2021 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale ha trasmesso la documentazione integrativa della ditta e ha richiesto a questa Amministrazione di esprimere le proprie determinazioni entro il 4.01.2022;

Considerato che con nota prot. 68359 del 15.12.2021 V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha evidenziato che:

- richiamando le prescrizioni dell'atto di assenso prot. 41466 del 30.04.2021 nelle quali si specificava: "il progetto dovrà prevedere la separazione delle reti di scarico dei vari flussi: acque industriali, acque meteoriche di dilavamento contaminate provenienti dalle zone di impianto, acque di prima pioggia provenienti dalle altre aree dello stabilimento e acque nere assimilabili al domestico, sino al collettore di pubblica fognatura". Ciò determina l'esigenza di realizzare la separazione dei flussi ai sensi dell'art. 101 e 108 del D.Lgs. 152/06 in ragione della loro matrice produttiva o meteorica, sino al pozzetto di interfaccia.
- Relativamente alle acque reflue dalle aree di impianto è necessario dettagliare le varie tipologie di acque che compongono le acque reflue delle aree di impianto

- Relativamente alle acque piovane delle aree non interessate dagli impianti, il sistema previsto non è coerente con i dettami del comma 4 dell'art. 39 del vigente PTA Regione Veneto in termini di segregazione di prima pioggia e rimane in attesa delle integrazioni riportate nel parere del Prov. OO.PP. Triveneto Uff. Antinquinamento
- Relativamente alla gestione delle acque nere assimilabili al domestico, tali acque vanno separate e gestite con rete fognaria dedicata, sino al pozzetto di interfaccia.
- Per poter esprimere parere è necessario che la ditta trasmetta i chiarimenti e le integrazioni progettuali richieste

In conclusione si prende atto di quanto espresso da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. anche con prot. 68359 del 15.12.2021. Si ribadisce dunque che la ditta dovrà rispettare quanto prescritto nell'AIA prot. 979 del 6.05.2021 nello specifico al punto 4 c) dove è fatto esplicito riferimento alle prescrizioni di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. assunte nel provvedimento.

Il dirigente

- dott. Massimo Gattolin -