



*Ministero delle infrastrutture e  
dei trasporti*

PROVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  
VENETO - TRENINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA  
UFFICIO 2 – Ufficio Antinquinamento per la Laguna di Venezia

*Trasmessa via PEC*

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  
Settentrionale**

*autoritaportuale.veneziamail@legalmail.it*

**Comune di Venezia**

*sindaco@pec.comune.veneziamail.it*

**Città Metropolitana di Venezia**

*protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

**Regione Veneto**

*valutazioniambientalidisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it*

**Capitaneria di Porto di Venezia**

*dm.veneziamail@pec.mit.gov.it*

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**

*com.prev.veneziamail@cert.vigilifuoco.it*

**Veritas S.p.A.**

*protocollo@cert.gruppoveritas.it*

**Arpav**

*dapve@pec.arpav.it*

**e p.c. Eco+Eco S.r.l.**

*protocollo@cert.ecopiueco.it*

*c/o Ing. Loris Dus*

*loris.dus@ingpec.eu*

**OGGETTO: Invito a partecipare alla Conferenza di Servizi in modalità asincrona per il progetto per la “realizzazione di una tettoia ad uso deposito mezzi ed attrezzature - Lotti 2-4-5 (parz.) all’interno dell’Area ex Alcoa - Loc. Fusina Malcontenta (Ve)” - D.P.R. 962/1973 – LAGUNA DI VENEZIA**

**Ufficio Antinquinamento**

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: *oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it*

e-mail: *uff5.ooppve@mit.gov.it*

*http://provveditoratovenetia.mit.gov.it*

C.F.: 80010060277



Si fa riferimento alla nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale depositata agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 341 del 05.01.2023, relativa alla Conferenza di Servizi con la quale viene richiesto un parere in merito al progetto presentato dalla società Eco+Eco S.r.l. (ex Eco-ricicli Veritas S.r.l.) per la gestione delle acque meteoriche ricadenti sui lotti 2-4-5 (parz.) dell'Area ex Alcoa in Loc. Fusina Malcontenta (Ve) a seguito della realizzazione di una tettoia ad uso deposito mezzi ed attrezzature.

In sede di Conferenza di Servizi del 07.07.2020 è stato approvato il Piano di Adeguamento delle acque meteoriche dell'Area ex Alcoa che prevede l'invio delle acque ricadenti sulle *strade* ai fossati posti a *nord* in via della Geologia e a *sud* e le acque di seconda pioggia ricadenti sui *parcheggi* al fossato posto a *sud* (con l'invio delle prime piogge alla fognatura gestita da Veritas S.p.A.). Le acque meteoriche scaricate nei fossati vengono trattate dall'impianto di filtrazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico posto sulla rotatoria tra via della Geologia e via dell'Elettronica e quindi scaricate in Canale Industriale Sud (validato durante la CdS del 19.04.2016).

Per quanto riguarda i **singoli Lotti** dell'Area ex Alcoa, sono state imposte le seguenti prescrizioni:

- per le acque di prima pioggia contaminate o le acque di natura produttiva generate dalle attività svolte nei singoli lotti è previsto l'allaccio alla rete nera di Veritas o al PIF (oggetto di futuri interventi e di apposita istanza);
- per le acque meteoriche che verranno inviate all'impianto di filtrazione di Autorità Portuale posto sulla rotatoria tra via della Geologia e via dell'Elettronica e quindi scaricate in Canale Industriale Sud, è necessario che venga previsto un invaso di 300 m<sup>3</sup>/ha.

Esaminata la documentazione tecnica trasmessa e considerato quanto sopra, lo scrivente Ufficio esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole all'esecuzione delle opere alle seguenti condizioni:

1. **che le acque di prima pioggia ricadenti sul lotto 5 vengano inviate alla rete nera gestita da Veritas S.p.A.;**
2. **che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale confermi la possibilità di conferimento delle acque meteoriche ricadenti sulla tettoia in oggetto e le acque di seconda pioggia ricadenti sul Lotto 5 all'impianto di filtrazione presente nella rotatoria di via della Geologia;**
3. **lo scarico delle acque di seconda pioggia ricadenti sul lotto 5 dovranno rispettare i limiti previsti per lo scarico dei reflui in laguna dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4;**
4. **la società dovrà comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio l'inizio e la fine dei lavori per consentire la verifica della loro corretta esecuzione, necessaria al rilascio della autorizzazione/concessione allo scarico in laguna;**

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73, fatti salvi gli eventuali ulteriori pareri degli Enti territorialmente competenti.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**  
**Ing. Francesco Sorrentino**




#### Ufficio Antinquinamento

S. Polo 737

30125 - VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: [ooppp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it](mailto:ooppp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it)

e-mail: [uff5.ooppve@mit.gov.it](mailto:uff5.ooppve@mit.gov.it)

<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277

