



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
VENETO - TRENINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO 2 – Sezione Antinquinamento per la Laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale**

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Comune di Chioggia

Settore Urbanistica

alla c.a. Ing. Luciano Napetti

Settore Paesaggistiche

alla c.a. Arch. Massimo Perini

chioggia@pec.chioggia.org

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna**

Area Ambito Portuale

alla c.a. Arch. Alessandra Turri

Area Chioggia

alla c.a. Arch. Maria Rosaria Gargiulo

sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

Capitaneria di Porto di Chioggia

cp-chioggia@pec.mit.gov.it

Città Metropolitana di Venezia

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Consorzio di Bonifica - Bacchiglione

bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

Veritas S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

Sezione Antinquinamento

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: scarichi.ooppve@mit.gov.it

http://provveditoratovenetia.mit.gov.it

C.F.: 80010060277

ARPAV*dapve@pec.arpav.it***e p.c. SO.RI.MA. S.r.l.****c/o P.I. Emilio Donadello***emilio.donadello@pec.perind.it*

OGGETTO: Istanza prot. AdSPMAS n. 10433/2023 e 10819/2023 da parte della Società SO.RI.MA. S.r.l. - Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi decisoria semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. per "l'installazione di un nuovo deposito di gasolio".

Si fa riferimento alla nota prot. 11353 del 09.06.2023, depositata agli atti con prot. 22488 del 09.06.2023 di convocazione alla conferenza di servizi decisoria semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto presentato dalla società SO.RI.MA. S.r.l.

L'intervento in oggetto consiste nell'installazione di un nuovo deposito di gasolio di capacità paria a 9 mc, presso l'area portuale di Val da Rio, che verrà dotato di un bacino di contenimento (di capacità non inferiore al 110 % della capacità del contenitore) e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

Esaminata la documentazione tecnica, considerato che per l'area del Porto di Chioggia lo scrivente ha già rilasciato un'autorizzazione allo scarico n. 40054 del 14.11.2022 che prevede la raccolta e l'accumulo delle acque di prima pioggia che vengono poi inviate all'impianto di depurazione di Val da Rio e lo scarico delle seconde piogge in laguna, e che tali interventi non comportano modifiche alla rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche e che non vanno a modificare in alcun modo l'assetto idraulico della rete di scarico, lo scrivente Ufficio esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'esecuzione dell'opera alle seguenti condizioni:

- **La società dovrà inviare una planimetria dell'area in oggetto con l'indicazione della rete di raccolta esistente e dello scarico dell'Area Portuale dove verrebbero convogliati eventuali spanti in caso di emergenza;**
- **Presentazione di un piano per la gestione di eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali;**
- **Presentazione di una relazione che chiarisca le modalità di gestione, sia ordinaria che straordinaria, di eventuale accumulo di acqua e/o gasolio all'interno del bacino di contenimento;**

IL PROVVEDITORE**Dott. Ing. Tommaso COLABUFO**

Responsabile della Sezione Funzionario Ingegnere-Architetto Beatrice BORELLA - 041-794415-370 - e-mail *beatrice.borella@mit.gov.it*

Sezione Antinquinamento*S. Polo 737**30125 – VENEZIA**Tel. 041/794370**Fax 041/794387**PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it**e-mail: scarichi.ooppve@mit.gov.it**<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>**C.F.: 80010060277*