

Parere tecnico al progetto di allaccio per utenze domestiche e assimilate

Direzione Servizio Idrico Integrato

indirizzo intestatario
domanda:

GOLDEN GOOSE SPA
VIA SAN MARTINO 17
20122 MILANO

indirizzo
professionista:

LO NIGRO DAVIDE
VIA C. BATTISTI 155
31100 TREVISO

OGGETTO :Parere tecnico al progetto di allaccio n. 2022/1211/VE - GOLDEN GOOSE SPA

Comune di: VENEZIA
Domanda n. 0000000000 del 14.11.2022
Istruttoria n. 4000781341 del 14.11.2022

In riferimento alla domanda e all'istruttoria in oggetto, in base alla cartografia esistente alla data odierna da cui si evince che la rete fognaria è di competenza dell'azienda scrivente, fatte salve le competenze delle amministrazioni coinvolte dai lavori e imprejudicati gli eventuali diritti dei terzi, nonchè i diritti di cui all'art.889 del C.C.

**SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE
al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura**

per le acque reflue di tipo: **Assimilato domestiche**
il fabbricato sito in: **VIA DELL'ATOMO n° 2 - MARGHERA**
al collettore di fognatura comunale di acque: **Miste**
di : **VIA DELL'ATOMO**

| Interno | Scala | Piano | Sezione | Foglio | Mappale | Sub | Tipo di utenza | Tipo scarico |
|---------|-------|-------|---------|--------|---------|-----|-------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 367 | - | Assimilato | Fog. Mista |

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- Il presente Parere Tecnico è valido anche per il mappale 35, ed è relativo agli edifici A-I-L.
- Ripresentare allegato 4 #Elenco unità immobiliari" con nuovi dati catastali.
- La relazione di compatibilità idraulica dovrà comprendere il dimensionamento del manufatto di laminazione tarato con il coefficiente idrometrico pari a 10 l/s ha.
- Il foro di laminazione dell'invarianza idraulica non deve avere un diametro superiore ai 50mm.
- Eventuali emungimenti di acque di falda e/o bonifica dovranno essere preventivamente autorizzati.
- Il Regolamento di fognatura vigente non prevede l'installazione di fosse biologiche di tipo #Imhoff" con recapito in fognatura (verificare/aggiornare refuso sulla Legenda dell'elaborato grafico).
- Per il rilascio del nulla osta presentare elaborato grafico finale con firma e timbro professionale (oppure firmato digitalmente) aggiornando la Legenda come da indicazione precedente, inoltre verificando/eliminando le colone di scarico acque nere e acque saponate che non generano scarico provenienti dal Fabbricato #1".
- Contestualmente alla comunicazione ultimazione opere ed asseverazione dovrà essere presentata l'attestazione del pagamento del saldo relativi ai diritti di istruttoria pari a euro 27,50 salvo conguaglio per aumenti tariffari e/o numero unità.
- Fornire codice identificativo o scansione marca da bollo da Euro 16 per l'invio del nulla osta tramite posta certificata.

Responsabile istruttoria: P.I. J.Boscolo 0417293716

La validità del presente documento è di quattro anni dalla data della presente.

Allegati che costituiscono parte integrante del presente documento:

- Relazione tecnica con timbro VERITAS
- Grafici di progetto con timbro VERITAS

Ing. Barbara Rubino
Responsabile Autorizzazioni allo scarico