



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO 2 – Sezione Antinquinamento per la Laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale**

autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

Comune di Chioggia

chioggia@pec.chioggia.org

Città Metropolitana di Venezia

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia
Distaccamento di Chioggia**

com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Consorzio di Bonifica - Bacchiglione

bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

Veritas S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

ARPAV

dapve@pec.arpav.it

ULSS3-Distretto di Chioggia

protocollo.aulss3@pecveneto.it

Capitaneria di Porto - Chioggia

cp-chioggia@pec.mit.gov.it

**Soprintendenza archeologica belle arti e
paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna**

sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

e p.c. Arch. Daniele Boscolo Bragadin per conto della
società **D2 S.n.c.** di Gianni Davide e Gianni Diego

danielebragadin@archiworldpec.it

Sezione Antinquinamento

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it

http://provveditoratoveneziah.mit.gov.it

C.F.: 80010060277

OGGETTO: Invio Parere di competenza - Invito a partecipare alla conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona –D2 S.n.c. di Gianni Davide e Gianni Diego – “Progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato esistente per uso direzionale” – Rif. Istanza prot. AdSPMAS n. 3595/2023 e 3787/2023

Si fa riferimento alla nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale depositata agli atti con prot. 16445 del 03.05.2023, con la quale sono state inviate le integrazioni precedentemente richieste relativamente alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per il “Progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato esistente per uso direzionale” presentata dalla società D2 S.n.c. di Gianni Davide e Gianni Diego.

Esaminata la documentazione integrativa inviata, **si conferma il parere favorevole** rilasciato dallo scrivente Ufficio con nota prot. 13988 del 13.04.2023 con l’aggiunta della seguente **prescrizione**:

- **le acque meteoriche ricadenti sui tetti, essendo sostanzialmente pulita, non necessitano di trattamento e pertanto devono essere convogliate a valle del disoleatore al fine di non abbassare l’efficacia di trattamento.**

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Tommaso COLABUFO

Responsabile della Sezione Funzionario Ingegnere-Architetto Beatrice BORELLA - 041-794415-370 - e-mail beatrice.borella@mit.gov.it

Sezione Antinquinamento

S. Polo 737

30125 – VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it

<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277