



**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 9063

Risposta all'istanza prot. N. 16511 del 05/09/2023
Collegata prot. Comando 24925 del 06/09/2023

Spett. Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia
Direzione Pianificazione Strategica e
Sviluppo
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

urbanistica@port.venice.it

OGGETTO Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto "Realizzazione di tre edifici ad uso magazzini, di nuovi spogliatoi e servizi, di pavimentazioni impermeabili in asfalto e in CLS" presso ADRIATIC SHIPYARD s.r.l. a Val Da Rio - Chioggia

Ditta ADRIATIC SHIPYARD S.R.L. - VIA MAESTRI DEL LAVORO 52, 30015 Chioggia

Istanza relativa a: **parere in Conferenza di Servizi**

Attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011

- n. 3.7.B Depositi di GPL in recipienti mobili (da 300 a 1000 kg)
 - n. 12.2.B Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc
 - n. 13.1.A Distributori di carburanti liquidi (P.I.> 65 °C), tramite contenitori < 9 mc
 - n. 52.2.C Impianti costruz. aeromobili, autoveicoli, carrozzerie, ecc, oltre 25 addetti
 - n. 9.2.C Officine saldatura e taglio con gas infiammabili-comburenti (oltre 10 addetti)
 - n. 63.1.B Stabilimenti, depositi di sapone, oggetti di cera e simili, da 500 a 5.000kg
- L'Istruttore Tecnico DV Alessandro Scarpa.

Con riferimento all'oggetto si rappresenta che il livello di progettazione (inserimento e compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti) cui fa riferimento l'istanza presentata dal titolare dell'attività non ha un dettaglio tale da consentire l'espressione di un parere, in termini di prevenzione incendi, da parte di questo Comando.

Si segnala tuttavia che, qualora gli interventi previsti comportino la realizzazione o la modifica di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dovranno essere attivate le procedure previste dal DPR 151/2011.

Resta inteso che, anche in assenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il datore di lavoro dovrà mettere in atto le misure e le prescrizioni, anche ai fini antincendio, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

per IL COMANDANTE
MAURO LUONGO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(DV BASCIA')

L'Istruttore Tecnico
DV ing. Alessandro Scarpa

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.