




Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

c.a. il Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo
dott. Antonio Revedin
S. Marta, Fabbricato 13
30123 – VENEZIA
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

OGGETTO : ERRATA CORRIGE prot. AdSPMAS n. 20711 del 9.11.2023
Istanza prot. AdSPMAS n. 19863 del 26/10/2023 da parte di Ing. Gianluca Gavarini,
Procuratore Speciale di SAPIO Produzione di Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Convocazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 bis L. n. 84 / 1994 ed artt. 14 co. 2 e 14 bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, della
Conferenza di Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del
progetto: "impianto di liquefazione azoto all'interno dello stabilimento SAPIO di
Marghera".
Rif. SUAP Comune di Venezia: 08804430158-02052023-0128.

Ai fini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con Vostra nota prot.20839 del
10/11/2023, acquisita agli atti dalla scrivente con prot. 93248 del 13/11 u.s., si esprime parere favorevole
alle opere di progetto per quanto di competenza specificando quanto segue.
La condotta DN 200 mm di acquedotto potabile gestita dalla scrivente, correttamente individuata
nell'elaborato "Relazione degli Interventi", risulta realizzata in fibrocemento e pertanto è sensibile a
rilevanti sollecitazioni del terreno in prossimità della stessa.

Cordiali saluti.

ing. Simone Grandin
Direttore Servizio Idrico Integrato

All.: planimetria interferenze