



**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111
com.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223
com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 61559

Risposta all'istanza prot. N. del
Collegata prot. Comando 12659 del 29/04/2024

Spett. Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e di Chioggia
(autoritaportuale.veneziah@legalmail.it)

OGGETTO **VARIE – Risposta alla Conferenza dei Servizi**
Ditta CARBONES ITALIA S.R.L. - VIA DEL COMMERCIO 7 -PORTO MARGHERA, 30175 Venezia
Istanza relativa a: Progetto di realizzazione di un sistema di scarico e distribuzione ad alta automazione a servizio dei box di stoccaggio del Capannone A, con realizzazione di un nuovo capannone a tunnel mobile a copertura della zona di scarico all'interno dello stabilimento
Attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011
n. 27.2.C Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantità > 100.000 kg
L'Istruttore Tecnico ELENA PESCE.

Con riferimento alla Vostra nota prot. AdSP MAS.U.0008866.24-04-2024 relativa al parere per la Conferenza dei Servizi in forma asincrona circa l'istanza in oggetto, si comunica che – trattandosi di un progetto che viene a modificare sostanzialmente la sicurezza antincendi (come indicato dall'Allegato IV del DM 07/08/2012) del sito, attualmente in possesso di CPI – è necessario che la Ditta presenti per lo stesso una richiesta di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

per IL COMANDANTE
MAURO LUONGO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(DV MANTOVAN)

L'Istruttore Tecnico
ELENA PESCE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.