



COMANDO VIGILI DEL FUOCO VENEZIA
"in flammis leo"

Dorsoduro, 3862 – 30123 Venezia
Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Venezia
Tel. 0412697150 / Fax 0415029161
e-mail: com.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Ufficio **Prevenzione Incendi**

e-mail: com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

**A: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale**

autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

e, p.c., **Città Metropolitana di Venezia**

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Comune di Venezia

sindaco@pec.comune.veneziah.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche

ussri@pec.mite.gov.it

**Provveditorato Interregionale OO. PP. per il
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia**

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

Veritas S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

S.I.F.A. S.C.p.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente

sifa@cert.sifambiente.it

Capitaneria di Porto di Venezia

dm.veneziah@pec.mit.gov.it

Veneta Cementi S.r.l.

venetacementisrl@pec.it

ing. Alberto GIOVANNINI – Professionista incaricato

protocollo@cert.gruppoveritas.it

Vs. riferimento: prot. AdSPMAS.U.0011492 del 31/05/2024

**Oggetto: Istanza prot. AdSPMAS n. 9940/2024 parte di Ing. Alberto Giovannini, per conto della
società Veneta Cementi S.r.l.**

**Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n.
84/1994 e ss.mm.ii. del progetto di "nuova cabina elettrica" presso stabilimento Veneta
Cementi di Marghera. – Parere di competenza.**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2014, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³»;

Esaminata la documentazione tecnica disponibile al link riportato nella nota prot. AdSPMAS.U.0011492 del 31/05/2024 di Codesta Autorità;

Valutato che non risulta indicata la tipologia di macchine elettriche che saranno installate;

Si esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole condizionato alla realizzazione della nuova cabina elettrica precisando che qualora tale opera dovesse rientrare tra le attività previste nell'allegato I del DPR 151/2011, più precisamente saranno installate una o più macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³ (cfr. att. 48.2.B), dovrà essere prodotta istanza a questo Comando secondo le modalità previste dal DM 07/08/2012 e dovranno essere osservate le modalità riportate nel DM 15/07/2014 che tra le altre fissano le distanze che il manufatto deve avere dai confini e dalle altre costruzioni.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, nell'occasione si porgono distinti saluti.

per IL COMANDANTE
Mauro LUONGO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(DV MANTOVAN)

L'Istruttore Tecnico
Bruno MUSOLINO