



Decretazione n. 2024.0000653 autorizzata il 26 novembre 2024

Oggetto: Lavori di sostituzione dei cavi elettrici e risistemazione dei quadri elettrici presso l'area portuale di Val da Rio, presso il Porto di Chioggia, finalizzati al superamento delle criticità di alimentazione elettrica di una porzione dell'impianto di illuminazione presso l'accosto V13

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Premesso che:

- Nel periodo 2023-2024 si sono riscontrate dei malfunzionamenti agli impianti di illuminazione delle torri faro del piazzale retrostante l'accosto V13, presso il Porto Commerciale di Val da Rio a Chioggia;
- Che a seguito accertamenti si sono rilevati un basso grado di isolamento dei cavi di alimentazione delle 6 torri faro retro-accosto V13;
- ADSPMAS ha disposto la sostituzione dei cavi di alimentazione riscontrando una problematica nei pozzetti e nei cavidotti di passaggio dei cavi che non consentono lo sfilamento del vecchio e inserimento del nuovo cavo;
- Con decretazione n.547 del 2024, sono stati autorizzati e successivamente eseguiti i lavori di adeguamento dei cavidotti elettrici interessati dagli impianti di illuminazione retro-accosto V13;

Ciò premesso, si rende necessario intervenire sull'impianto elettrico esistente con i seguenti interventi:

- 1) Sostituzione dei cavi di alimentazione elettrica delle 6 torri faro retro-accosto V13;
- 2) Dismissione degli attuali quadri elettrici, posti in prossimità del punto di fornitura, non più a norma e coerenti con la titolarità degli impianti;
- 3) Fornitura e posa di n.3 quadri elettrici, con ripartizione delle utenze di competenza ADSPMAS, Terminal Sorima e Terminal K-Logistica;
- 4) Restituzione delle dichiarazioni di conformità degli impianti;

Per tale attività, ADSP MAS ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta Mazzaro Impianti S.r.l., la quale, al seguito del sopralluogo, ha presentato un'offerta per un importo complessivo di 38.064,00€ i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.

L'offerta del 22-10-2024, registrata a prot. ADSPMAS n.20757 del 28-10-2024, della ditta Mazzaro Impianti S.r.l. si ritiene congrua.

Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa e l'affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell'articolo 50, comma 1) lettera a), del D.lgs. n. 36/2023, alla società Mazzaro Impianti s.r.l. per un importo di 38.064,00€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del DPR n°633 del 26/10/1972;

La spesa trova copertura al capitolo 121.20 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l'anno 2024.

ALLEGATI: PV24054.MA - 03APVE110 Sistemazione quadri - sostituzine cavi torriffaro.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 38.064,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	U12120	2024.00009016			38064.00	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	Impegno normale 9016/2024

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 26 novembre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005