



**COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111  
[com.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**Ufficio Prevenzione Incendi**

Tel. 0412697222-223  
[com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**Fasc. Comando:**

Risposta all'istanza prot. AdSPMAS n. 11140/2020  
Collegata prot. Comando 28638 del 01/10/2024

Spett. Autorità di sistema portuale  
del Mare Adriatico settentrionale –  
Porti di Venezia e Chioggia  
Santa Marta, Fabbricato 13  
30123 Venezia  
[autoritapor-tuale.venezia@legalmail.it](mailto:autoritapor-tuale.venezia@legalmail.it)

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di  
**Venezia**

**OGGETTO** *Conferenza dei Servizi Autotrasporti Eredi Bottazzo Walter SAS - Comune di Venezia*  
*Ditta AUTOTRASPORTI EREDI BOTTAZZO WALTER S.A.S. - VIA DELL' AZOTO -MARGHERA- 4,*  
*30175 Venezia*  
*Istanza relativa a: Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex*  
*art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto "Permesso di Costruire Definitivo -*  
*installazione di Tenso Struttura Mobile".*

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta a codesto Comando, in merito all'invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto "Permesso di Costruire Definitivo - Installazione di Tenso Struttura Mobile" sita in via dell'Azoto – Marghera – 4 (VE),

dopo aver esaminato la documentazione allegata, si comunica che non vi sono motivi ostativi che impediscano l'installazione della Tenso Struttura in oggetto, fatto salvo che non vi siano interferenze specifiche con le attività nelle immediate vicinanze, tali da creare situazioni di conflitto con l'eventuale regolarità antincendio delle stesse, né di pericolo, per le quali siano richiesti interventi normati di prevenzione incendi che ricadano, si ripercuotano o interferiscano con le stesse.

In ogni caso, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, devono essere integralmente osservati i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché il corretto montaggio della struttura in oggetto accompagnato da apposita documentazione e le norme di buona tecnica (in particolare norme CEI, UNI-CIG, UNI). Si richiede altresì che siano presenti in loco adeguati presidi antincendio al fine di garantire una maggiore tutela dell'interesse pubblico e privato.

Si precisa che qualora fossero presenti attività soggette agli adempimenti di cui al DPR 01/08/2011 N.151, relativamente ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno essere attivate le relative procedure.

per IL COMANDANTE  
(Dott. Ing. CARLO METELLI)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(DV MANTOVAN)

L'Istruttore Tecnico  
FULVIO GERACITANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.