



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA- TRENTINO ALTO ADIGE
 UFFICIO 2 TECNICO PER LA REGIONE VENETO
 SEZIONE ANTINQUINAMENTO

Trasmessa via PEC

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
autoritaportuale.veneziamail@legalmail.it

Comune di Venezia
sindaco@pec.comune.veneziamail.it

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
ussa@pec.mase.gov.it

Città Metropolitana di Venezia
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia
com.prev.veneziamail@cert.vigilfuoco.it

Veritas S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

S.I.F.A. S.C. p.A.
Sistema Integrato Fusina Ambiente
sifa@cert.sifambiente.it

Capitaneria di Porto
dm.veneziamail@pec.mit.gov.it

e p.c. Veritas S.p.A.
c/o Ing. Riccardo Bonifati
riccardo.bonifati@ingpec.eu

OGGETTO: EXMAV - Parere – Invito a partecipare, ai sensi dell’art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l’autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. per l’autorizzazione alla realizzazione di un Capannone in struttura metallica da destinarsi ad un’attività di riciclo pannelli fotovoltaici, con relativi servizi, plateizzazione ed asfaltatura di porzione del lotto, realizzazione di cabine elettriche e modifiche all’attuale accesso carraio alla proprietà da Via della Geologia.

SOCIETÀ: Veritas S.p.A.

Si fa riferimento alla nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale prot. 23136 del 28.11.2024 depositata agli atti dello scrivente ufficio con prot. 44392 del 29.11.2024 con la quale è stata inviata la documentazione integrativa relativa alla pratica in oggetto.

La documentazione integrativa costituisce variante al progetto precedentemente presentato per la gestione delle acque meteoriche e pertanto lo scrivente ritiene necessario integrare il parere favorevole all'esecuzione dell'opera, già rilasciato dallo scrivente ufficio con prot. 25462 del 10.07.2024, con la seguente **prescrizione**:

- In riferimento alla *Tav. 5 – Particolare sistema di Prima Pioggia*, datata 09.10.2024 e firmata dal tecnico ing. Alessio Giacometti, devono essere rivisti i livelli delle tubazioni di ingresso e uscita dal pozzetto scolmatore per la separazione delle prime dalle seconde piogge: la tubazione delle seconde piogge deve necessariamente essere posta ad un livello superiore rispetto alla tubazione che convoglia le prime piogge alla vasca di accumulo V1 in modo da garantire la corretta separazione delle stesse.

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73 ed è vincolante al fine del rilascio della successiva autorizzazione allo scarico in laguna.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Pierpaolo BALDROCCO