



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
 VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA- TRENTINO ALTO ADIGE
 UFFICIO 2 TECNICO PER LA REGIONE VENETO
 SEZIONE ANTINQUINAMENTO

Trasmessa via PEC

Alla società
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
autoritaportuale.veneziamail@legalmail.it

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.veneziamail.it
territorio@pec.comune.veneziamail.it

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area Tutela Ambientale
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Progr. Comunitari
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e I. delle Imprese
area.politicheeconomichecapitaleumano@pec.regione.veneto.it
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Progetti Speciali per Venezia
progettispecialiveneziamail@pec.regione.veneto.it

CAPITANERIA DI PORTO
dm.veneziamail@pec.mit.gov.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VENEZIA
com.prev.veneziamail@cert.vigilfuoco.it

S.I.F.A. S.C.p.A. – Sistema Integrato Fusina Ambiente
sifa@cert.sifambiente.it

VERITAS S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

ARPAV
dapve@pec.arpav.it

AULSS3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione
protocollo.aulss3@pecveneto.it

e p.c. spett.le Ferruccio Boveri in qualità di Legale Rappresentante della società **BF S.r.l.**

bfsrlcamerana@pec.it

Ing. Cirillo Fontolan – professionista incaricato (procura speciale)

cirillo.fontolan@ingpec.eu



MIT

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
scarichi.ooppve@mit.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale economia circolare e bonifiche

Ex Divisione VII DG-USSRI

alla c.a. Ing. Luciana Distaso

ecb@pec.mase.gov.it

SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per il Comune di Venezia e Laguna

esabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

N° Allegati 3: Nota di trasmissione

TAV 7.1 IMP - Pozzetto di Sfiore

Elaborato E 3.1 – Relazione integrativa

OGGETTO: EX MAV –Trasmissione nuovo parere – Invito a partecipare alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione all'esecuzione di opere nei porti da parte di privati art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e di Autorizzazione Unica ZLS - Istanza del 14.01.2025 e 15.01.2025 acquisita con prott. AdSPMAS n. 814, 984, 985 e successive integrazioni del 12.02.2025 acquisite con prot. AdSPMAS n. 3410 e ulteriori integrazioni del 26.02.2025 pervenute con prot. AdSPMAS n. 4533 della Società BF S.r.l. relativa al Permesso di costruire in Variante al P.d.C. – prot. 2020-1116669577 del 09.04.2020 (capannone in area di proprietà BF S.r.l. e G&G S.r.l.) per la realizzazione di due nuovi capannoni ad uso industriale di grandi dimensioni, blocchi spogliatoi e manufatti per la distribuzione energia elettrica, impianti antincendio, impianti di distribuzione gas metano e sottoservizi accessori - Via dell'Elettricità, 23-25 a Porto Marghera

SOCIETA': BF S.R.L.

Si fa riferimento alla nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale prot. 5404 del 10.03.2025 e depositata agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 8878 del 11.03.2025 con la quale viene richiesto un parere in merito al progetto presentato nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto e al parere negativo rilasciato dallo scrivente ufficio con nota prot. 15329 del 23.04.2025.

In data 06.05.2025 con prot. 16838 è stata depositata agli atti dello scrivente ufficio documentazione integrativa, che si allega in copia, da parte della società BF S.r.l. che rivede in parte il progetto e risolve le problematiche nella gestione delle acque meteoriche individuate dallo scrivente Ufficio ed esplicitate nel parere sopraccitato.

Lo scrivente Ufficio, preso atto della relazione istruttoria della Sezione Antinquinamento in calce alla presente, esprime il proprio **parere favorevole** all'esecuzione del progetto su indicato, alle condizioni sotto espresse:

- **Dovrà essere correttamente programmato il PLC che governerà l'apertura delle valvole in modo da garantire che le valvole poste sulle tubazioni di ingresso alle vasche di prima pioggia si aprano solamente dopo lo svuotamento completo della rete. Entro 48 h dal termine dell'evento meteorico le vasche di prima pioggia dovranno essere vuote per accogliere l'eventuale acqua meteorica proveniente da un evento successivo.**

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Pierpaolo BALDROCCO



MIT

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
scarichi.ooppve@mit.gov.it

Relazione istruttoria

L'Ufficio Antinquinamento

Visto il parere negativo espresso con nota prot. 15329 del 23.04.2025 in merito alla gestione delle acque meteoriche ricadenti sul l'insediamento in oggetto;

esaminata la documentazione tecnica integrativa trasmessa allo scrivente ufficio e depositata agli atti con nota prot. 16838 del 06.05.2025 a seguito del parere sopraccitato;

considerato che il progetto sopraccitato prevede l'inserimento di una valvola posizionata ai piedi del setto, presente nel pozzetto scolmatore, che permetterà di svuotare la rete di raccolta delle meteoriche;

Lo scrivente Ufficio ritiene che la valvola prevista sul setto scolmatore, se correttamente gestita, risolve la problematica evidenziata nel parere negativo prot. 15329 del 23.04.2025 e pertanto esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'esecuzione dell'opera alle seguenti condizioni:

- **Dovrà essere correttamente programmato il PLC che governerà l'apertura delle valvole in modo da garantire che le valvole poste sulle tubazioni di ingresso alle vasche di prima pioggia si aprano solamente dopo lo svuotamento completo della rete. Entro 48 h dal termine dell'evento meteorico le vasche di prima pioggia dovranno essere vuote per accogliere l'eventuale acqua meteorica proveniente da un evento successivo.**

La Responsabile della Sezione Antinquinamento
ing. Beatrice BORELLA