



COMANDO VIGILI DEL FUOCO VENEZIA
"in flammis leo"

Dorsoduro, 3862 – 30123 Venezia
 Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Venezia
 Tel. 0412697150 / Fax 0415029161
 e-mail: com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

e-mail: com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

A: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

e, p.c., **Comune di Venezia**

sindaco@pec.comune.venezia.it

Città Metropolitana di Venezia

Area Tutela Ambientale

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Regione del Veneto

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Progr. Comunitaria

area.politicheeconomichecapitaleumano@pec.regione.veneto.it

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e I. delle imprese

industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti Speciali per Venezia

progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Capitaneria di Porto di Venezia

dm.venezia@pec.mit.gov.it

Provveditorato Interregionale OO. PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Direzione Territoriale Nord-Est

protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV S.p.A.

Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei – Sett. Ostacoli

funzione.psa@pec.enav.it

S.I.F.A. S.C.p.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente

sifa@cert.sifambiente.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

A.R.P.A.V.

dapve@pec.arpav.it

A.U.L.S.S. 3 Serenissima

Dipartimento di Prevenzione
protocollo.aulss3@pecveneto.it

sig. FACCHIN Luciano

in qualità di Legale Rappresentante ad Amministratore Unico
venetacementisrl@pec.it

ing. Alberto GIOVANNINI

Professionista incaricato
gvassociati@pec.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale economia circolare e bonifiche – Ex
Divisione VII DG-USSRI
ecb@pec.mase.gov.it

Vs. riferimento: prot. AdSPMAS.U.0005257 del 07/03/2025

Oggetto: Istanza del 21.02.2025 acquisita con prot. AdSPMAS n. 4129, e integrazioni del 26.02.2025 acquisite con prot. AdSPMAS n. 4490, della società VENETA CEMENTI s.r.l. avente ad oggetto: richiesta autorizzazione all'esecuzione di opere nei porti da parte di privati art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e di Autorizzazione Unica ZLS relativa al progetto di sviluppo e ammodernamento con installazione di n. sette nuovi silos di stoccaggio del cemento, c/o la sede operativa di via delle Industrie 54 a Porto Marghera. Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. e richiesta di Autorizzazione Unica ZLS. – Parere di competenza.

Esaminata la documentazione tecnica disponibile al link riportato nella nota prot. AdSPMAS.U.0005257 del 07/03/2025 di Codesta Autorità;

Rilevato che nella relazione tecnica generale (ID documento ZLS.00A.00.RG.R.00) è indicato “...si prevede anche la realizzazione di una nuova cabina elettrica all'interno dei locali oggi utilizzati a magazzino...” e che nel medesimo documento né negli altri sono forniti maggiori dettagli circa la tipologia di macchine elettriche che saranno installate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2014, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³»;

Si esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'intervento in oggetto nel rispetto delle prescrizioni del DM 03 settembre 2021 precisando che qualora in corso d'opera e/o ad opera ultimata dovessero configurarsi attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 dovrà essere prodotta istanza a questo Comando secondo le modalità previste dal DM 07/08/2012.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, nell'occasione si porgono distinti saluti.

per IL COMANDANTE
(Dott. Ing. CARLO METELLI)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(DV MANTOVAN)

L'Istruttore Tecnico
Bruno MUSOLINO