



Decretazione n. 2025.0000165 autorizzata il 24 marzo 2025

Oggetto: Intervento di ripristino della cabina elettrica di trasformazione MT/BT, presso il Porto Commerciale di Chioggia, località Val da Rio, a seguito del sinistro elettrico avvenuto in data 10-05-2023

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Premesso che:

- in data 18 marzo 2020, l'ing. Antonio Colella, Direttore Lavori nonché Progettista ha provveduto, a seguito accertamento del completamento dei lavori, alla sottoscrizione del verbale di fine lavori e all'emissione di apposito Certificato di Regolare Esecuzione delle opere "NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT A SERVIZIO DELL'AREA DI CANTIERE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE BANCHINE A-B DEL TERMINAL FLUVIO MARITTIMO IN VAL DA RIO DI CHIOGGIA (VE)"
- in data 23 febbraio 2023, a seguito dell'attivazione della fornitura elettrica, l'ADSPMAS ha provveduto alla consegna della cabina elettrica alla società Hera Servizi Industriali s.r.l. in qualità di mandante dell'RTI appaltatrice dei lavori di "BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE BANCHINE A-B DEL TERMINAL FLUVIOMARITTIMO - DISCARICA VAL DA RIO IN CHIOGGIA";
- in data 10 maggio 2023, la società Hera Servizi Industriali s.r.l. rilevava l'assenza di tensione alle appa-recchiature ed impianti alimentati dalla suddetta utenza. A seguito di tale aspetto si è riscontrata assenza di tensione in arrivo dal Distributore di Energia. Avvisato quest'ultimo è stata ripristinata l'alimentazione della cabina e attivato il manutentore elettrico del cantiere per il ripristino della tensione d'impianto;
- Il giorno 12 maggio 2023, la società Tecnoelectric su mandato dell'RTI appaltatrice ha eseguito le verifiche del caso per rialimentare l'impianto. A seguito del tentativo di alimentazione l'interruttore del trasformatore è rimasto chiuso, e sono intervenute le protezioni del distributore, lasciando la cabina nuovamente senza tensione;
- Riscontrato il guasto del trasformatore, in accordo con DL e ADSPMAS si è proceduto alla rimozione e spedizione presso ditta specializzata BROLLO per le verifiche di approfondimento, queste hanno ricondotto il guasto ad una sovratensione a cui la macchina è stata sottoposta;
- Il sinistro sopra descritto non è da contemplarsi tra le coperture delle polizze di cantiere attivate dall'RTI, pertanto in data 23 agosto 2023 ADSPMAS ha provveduto ad inoltrare alla propria compagnia assicuratrice la denuncia di sinistro;

Preso atto che:

- Per il ripristino del funzionamento della cabina elettrica è necessario provvedere alla sostituzione del trasformatore;
- La quotazione economica aggiornata al 2025 per la sostituzione del trasformatore, vedi offerta economica della ditta Tecnoelectric s.r.l., registrata a prot. ADSPMAS n.4103 del 20-02-2025, ammonta a complessivi 39.440,00€ iva esclusa, compreso onere d'installazione; Dato atto quindi che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si dispone di:
 - autorizzare l'affidamento per necessità di servizio ai sensi dell'articolo 50, comma 1) lettera a), del D.lgs. n. 36/2023, alla società Tecnoelectric s.r.l. per un importo di 39.440,00€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 che trova copertura nello stanziamento delle risorse del capitolo 211.10 assegnate alla Direzione Tecnica per l'anno 2025;

ALLEGATI: OFF_23_451_01_AGI_ADSP MAS_Nuovo trafo.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 39.440,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	U21110	2025.00002348			39440.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 2348/2025

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 24 marzo 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005