

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

e p.c. Arch. Giorgio Omacini per conto della ditta
FUSINA TERMINAL s.r.l.
giorgio.omacini@archiworldpec.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all'esecuzione di opere nei porti da parte di privati art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e di Autorizzazione Unica ZLS relativa al P.d.C. per un complesso polifunzionale a servizio della darsena e attività ad essa connesse. Rif. Prot. SUAP Comune per P.d.C.: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0020208 del 23/01/2020.
Codice pratica: 00643350275-17122019-1154.
Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla Conferenza di Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5-bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. e richiesta di Autorizzazione Unica ZLS.

Ai fini del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indetta con prot. 3358 del 12.02.2025, acquisita agli atti dalla scrivente con prot. n. 14400 del 13.02 u.s., si esprime parere favorevole, specificando quanto segue.

L'intervento si colloca in una zona periferica dalle reti fognarie e di acquedotto, che pertanto hanno una capacità residua limitata.

Resta quindi inteso che nelle successive fasi progettuali dovranno essere valutati, e condivisi con i nostri tecnici, gli eventuali adeguamenti degli allacciamenti idrici e fognari che, in caso di aumenti rilevanti del fabbisogno idrico, e dei relativi scarichi fognari, potrebbero comportare la necessità di potenziamento, anche di notevole entità, delle reti esistenti a carico del proponente.

In particolare per le forniture idriche, in considerazione del tipo di utenza, si fa presente la necessità di idoneo impianto di accumulo e rilancio sia al fine di far fronte ai consumi di picco che a garanzia della fornitura in caso di sospensioni per attività di manutenzione della rete.

Si resta a disposizione per eventuali maggiori chiarimenti e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

ing. Simone Grandin
Direttore Servizio Idrico Integrato