



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**
RUP dott. Antonio Revedin
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.veneziah@certpec.camcom.it

e, p.c. Spett.li

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.veneziah.it

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area Tutela Ambientale
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO
**Area Politiche Economiche, Capitale
Umano e Progr. Comunitaria**
**Direzione Industria Artigianato Commercio
e Servizi e I. delle imprese**
area.politicheeconomichecapitaleumano@pec.regione.veneto.it
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Progetti Speciali per Venezia
progettispecialiveneziah@pec.regione.veneto.it
ambiente@pec.regione.veneto.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**
**Direzione generale economia circolare e
bonifiche -Ex Divisione VII DG-USSRI**
Alla c.a. ing. Luciana Distaso
ecb@pec.mase.gov.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
dm.veneziah@pec.mit.gov.it

**PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO,
TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA
GIULIA**
Alla c.a. ing. Francesca Croci
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO VENEZIA**
com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

S.I.F.A. S.C.p.A
sifa@cert.sifambiente.it

A.R.P.A.V.dapve@pec.arpav.it**E.R.F. – Esercizio Raccordi Ferroviari**

Alla c.a. ing. Pietro Vitali

direzione@pec.erf-spa.it**AULSS 3 Serenissima- Dipartimento di Prevenzione**protocollo.aulss3@pecveneto.it**ENILIVE S.p.A.**innovazione@pec.enilive.com**Al progettista**dbaprogetti@pec.dbagroup.it

OGGETTO: Codice pratica: 11403240960-14012025-0804
Istanza del 20.01.2025 acquista con prot. AdSPMAS n. 1305, e integrazioni del 27.02.2025 acquisite con prot. AdSPMAS n. 4549, della società ENILIVE S.p.A. avente ad oggetto: richiesta autorizzazione all'esecuzione di opere nei porti da parte di privati art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e di Autorizzazione Unica Z.L.S. relativa al Permesso di Costruire per un nuovo impianto di DISTRIBUZIONE idrogeno rinnovabile per il trasporto pubblico - CUP: G71J23000140003. Via Righi – Porto Marghera. Richiesta integrazioni.

In riferimento alla Convocazione alla Conferenza di Servizi in oggetto, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 30649 del 25/03/2025, per quanto di competenza, si chiede quanto segue:

- viste le integrazioni Pervenute con Prot. 45018 del 12/05/2025;
- considerato che relativamente alle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia dell'area oggetto di intervento, è previsto lo scarico in Laguna di Venezia ;
- considerato che il progetto non prevede lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Ciò premesso e considerato:

RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN FOGNATURA:

Come convenuto durante l'incontro del 18/03/u.s. presso i nostri uffici, con i Professionisti incaricati dalla ditta, l'allaccio di progetto alla rete di pubblica fognatura delle acque reflue assimilate al domestico dovrà essere previsto utilizzando l'allaccio esistente, posto in prossimità del cancello di accesso di via Righi.

La variante al progetto dovrà essere predisposta in conformità al vigente regolamento di fognatura.

Per ottenere il Nulla osta allo scarico in fognatura, dovrà essere presentata pratica attraverso il portale PASC reperibile al link <https://pasc.gruppoveritas.it>

RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA IDRICA:

Il progetto, nella parte relativa alla modifica e allargamento dell'accesso di via dei Petroli, dovrà prevedere la risoluzione delle interferenze con le due condotte di acquedotto potabile ed industriale, presenti tra i binari e la strada. Per la condotta in fibrocemento DN 250 di acquedotto potabile sarà necessaria la sostituzione di un tratto e lo spostamento dell'idrante fuori terra a servizio dei VVFF, per la condotta di acquedotto industriale DN 500 in cemento e relativo pozzetto saranno da realizzare delle opere di protezione dai carichi pesanti in transito. Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate con i nostri tecnici.

Si rimanda alla richiesta di preventivo sia per la definizione degli allacciamenti idrici che per la risoluzione delle interferenze e relativi oneri e competenze.

Per quanto sopra esposto, al fine di poter rilasciare il parere di competenza, si chiede di integrare il progetto con le modifiche sopra richiamate.

Rimangono fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin –
Direttore Servizio Idrico Integrato

Tecnico referente
Luca Filippini
Tel.0417293703