





Area Tecnica e Gestionale Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 1

Vs. Rif. 76238 del 02/09/2025 Ns. Rif. 17768 del 02/09/2025

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Class, X.2.5 Rif. pratica 25ELF073

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) Porti di Venezia e Chioggia urbanistica@port.venice.it

Comune di Venezia territorio@ pec.comune.venezia.it

E-Distribuzione S.p.A. - Via dell'Elettronica n. 15, Comune di Venezia Oggetto: Nuovo stallo in AT nella cabina primaria "CP FUSINA"

Conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. per l'istanza "Richiesta autorizzazione Art. 5 comma 5-bis della legge 84/94 e richiesta di Autorizzazione Unica ZLS relativa al Permesso di Costruire per il potenziamento della cabina primaria "Fusina" propedeutico al progetto PNRR - Cold Ironing, inerente all'attività economica portuale relativa alle crociere, Via dell'Elettronica 50, Fusina -Porto Marghera (VE) " (C. T. sez. unificata, fg. 8, mapp. 647)

Rif. SUAP Comune di Venezia - P. d. C. : REP_PROV_ VE/VE-SUPRO/0242810 del 31/03/2025 Codice pratica: 05779711000-28032025-1241

Parere

Con riferimento all'oggetto si trasmette il parere sui "campi elettromagnetici", per gli aspetti di competenza.

Cordiali Saluti

Il Dirigente

Firmato digitalmente da: PASQUINI LUCIO Data: 07/10/2025 18:13:33

Allegati: Parere 25ELF073

Responsabile del procedimento: Lucio Pasquini

Responsabile dell'istruttoria: Valentina Cesan, sede di Venezia, tel, centralino 041-5445511

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV







Area Tecnica e Gestionale Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 1

Parere 25ELF073 Data: 7/10/2025

Inquinamento elettromagnetico

Ditta:

Distribuzione S.p.A. - Via dell'Elettronica 15, Fusina - Porto Marghera, Comune di Venezia (VE)

Richiedente:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) - Porti di Venezia e Chioggia

Procedimento in cui si inserisce il parere

Conferenza dei servizi

Documentazione oggetto del parere

È stata trasmessa ed esaminata la documentazione in tabella.

	Documenti esaminati		
N.	Titolo	Redatto da	Data del documento
1	Relazione tecnica – valutazione compatibilità elettromagnetica (ED-GPC-VEN-CP-384884-D08-005)	E-Distribuzione S.p.A Proger S.p.A.	222
2	Layout stato di fatto (ED-GPC-VEN-CP-384884-P-003)	E-Distribuzione S.p.A Proger S.p.A.	24/10/2024
3	Layout stato di progetto (ED-GPC-VEN-CP-384884-P-006)	E-Distribuzione S.p.A Proger S.p.A.	31/03/2025



Parere. n. 25ELF073

pag. 1 didi 2

Oggetto dell'istanza

Richiesta autorizzazione Art. 5 comma 5-bis della legge 84/94 e richiesta di Autorizzazione Unica Z.L.S. relativa al Permesso di Costruire per il potenziamento della cabina primaria "Fusina" propedeutico al progetto PNRR - Cold Ironing, inerente all'attività economica portuale relativa alle crociere, Via dell'Elettronica 50, Fusina -Porto Marghera (VE)

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo stallo in alta tensione nella Cabina Primaria 132/20 kV denominata "CP FUSINA", sita nel Comune di Venezia in Via dell'Elettronica 15.

Considerazioni tecniche

Il proponente calcola le distanze di prima approssimazione (DPA) per le opere elettriche di proprietà.

La DPA della sezione di media tensione risulta contenuta entro il perimetro recintato della cabina.

La DPA della sezione di alta tensione fuoriesce di circa 2 m dall'area recintata della cabina e ricade nella DPA degli elettrodotti della rete di trasmissione.

Conclusioni

Il progetto, così come descritto nella documentazione presa in esame, è compatibile con quanto stabilito dalla vigente normativa per la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001 n. 36, D.P.C.M. 8 luglio 2003, D.M. 29 maggio 2008).

Il Tecnico



Il Dirigente

Firmato digitalmente da: PASQUINI LUCIO Data: 07/10/2025 18:13:09

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 92/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV.