



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA- TRENTINO ALTO ADIGE
UFFICIO 2 TECNICO PER LA REGIONE VENETO
SEZIONE ANTINQUINAMENTO

Trasmessa via PEC

Alla società
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

COMUNE DI CHIOGGIA
Settore Urbanistica - c.a. ing. Lucio Napetti
Settore paesaggistiche - c.a. arch. Massimo Perini
Settore Ambiente ed Ecologia- c.a. ing. Gloria
Vendramin
chioggia@pec.chioggia.org

REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione
Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e
contenzioso
Alla c.a. Cesare Lanna
Alla c.a. Vendrame Mattia
area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regio
ne.veneto.it

SOPRINTENDENZA
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Venezia e Laguna
Alla c.a. arch. Maria Rosaria Gargiulo
sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area Tutela Ambientale
Alla c.a. ing. Cristiana Scarpa
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

CAPITANERIA DI PORTO Guardia Costiera –
Chioggia
cp-chioggia@pec.mit.gov.it

AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale
Veneto
dre_veneto@pce.agenziademanio.it

POLIZIA DI STATO - Ufficio Polizia di Frontiera
dipps404.0700@pecps.poliziadistato.it



MIT

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
scarichi.ooppve@mit.gov.it

GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Venezia

ve0550000p@pec.gdf.it

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

dogane.venezia@pec.adm.gov.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

com.venezia@cert.vigilfuoco.it

VERITAS S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

ARPAV

dapve@pec.arpav.it

ULSS3 Serenissima - Chioggia

protocollo.aulss3@pecveneto.it

CONSORZIO DI BONIFICA – BACCHIGLIONE

bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

E p.c. Filippo Olivetti Presidente pro-tempore della Soc.
SVILUPPO LAGUNA s.r.l.

Alla c.a. ing. Francesco Cazzagon - progettista
incaricato

francesco.cazzagon@ingpec.eu

OGGETTO: EX MAV – Rilascio parere – Invito a partecipare alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona finalizzata al rilascio della concessione demaniale pluriennale ex art. 36 di cui all'istanza del 02.08.2022 prot. 13843, relativa al progetto di area terminalistica per l'accosto di imbarcazioni per il crocierismo fluviale a isola dei Saloni – Chioggia.

SOCIETA': SVILUPPO LAGUNA S.R.L.

INSEDIAMENTO: MOLO EST - PORTO DI CHIOGGIA – LOCALITA' SALONI

Si fa riferimento alla nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale prot. 3345 del 12.02.2025 e depositata agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 5035 del 12.02.2025, relativa alla Conferenza di Servizi con la quale viene richiesto un parere in merito al progetto in oggetto e alle note integrative depositate agli atti con prot. 15945 del 29.04.2025 e prot. 18724 del 19.05.2025.

Lo scrivente Ufficio, preso atto della relazione istruttoria della Sezione Antinquinamento in calce alla presente, esprime il proprio **parere favorevole** all'esecuzione del progetto su indicato.

Si ricorda che al termine dei lavori dovrà essere comunicato tempestivamente allo scrivente Ufficio la **fine dei lavori** per consentire l'eventuale verifica della loro corretta esecuzione e il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Pierpaolo BALDROCCO



MIT

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
scarichi.ooppve@mit.gov.it

Relazione istruttoria

L'Ufficio Antinquinamento

esaminata la documentazione tecnica trasmessa allo scrivente ufficio nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

considerato che il progetto la realizzazione di un terminal per i battelli fluviali nel molo Est del Porto vecchio di Chioggia dell'Isola dei Saloni che ha una superficie di 2.971 mq. Il progetto prevede la separazione dell'area est (darsena Le Saline) ed ovest (Sviluppo Laguna) del molo di Levante sia fisicamente mediante l'inserimento new-jersey e cancelli che idraulicamente mediante l'aggiornamento delle pendenze della banchina verso l'interno, la realizzazione di uno "spessore" che impedirà all'acqua di proseguire verso le caditoie dell'area Le Saline e l'inserimento di una canaletta superficiale grigliata di 172 m per la raccolta delle acque meteoriche. Le acque così raccolte confluiranno in un pozzettone all'interno del quale saranno alloggiate delle pompe di sollevamento che le rilanceranno alla rete del piazzale del porto. Il porto è oggetto di razionalizzazione degli scarichi, che prevede il raggruppamento delle reti e l'inserimento di un sistema di trattamento per ciascun bacino imbrifero. Le acque del lato ovest del molo di levante verranno convogliate all'interno dell'area di scarico n. 5 per la quale è previsto l'installazione di n. 3 dissabbiatori/disoleatori con filtro a coalescenza per una portata totale di 75 l/s che garantisce il trattamento di almeno le acque di prima pioggia ricadenti sull'intera area. Il progetto prevede anche la collocazione di n. 2 box prefabbricati per i servizi igienici e i controlli degli accessi, i cui scarichi confluiranno in una vasca di raccolta a tenuta e a svuotamento periodico.

Lo scrivente Ufficio, esaminato il progetto, esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'esecuzione dell'opera.

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73.

La Responsabile della Sezione Antinquinamento
ing. Beatrice BORELLA