



## **Decretazione n. 2025.0000552 autorizzata il 08 ottobre 2025**

### **Oggetto: Lavori di ripristino della continuità elettrica dell'impianto di protezione catodica della rete gas del Porto di Venezia in località S. Basilio**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Premesso che:

- Con decretazione n.208/2024 è stata autorizzata e affidata la spesa di 11.450,00€ alla ditta C.p.C s.r.l. finalizzata a "Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di protezione catodica della rete di distribuzione del gas presso l'area Portuale di Venezia - S.Marta e Marittima";

- Nell'ambito dell'attività sopra menzionata, si è riscontrato la discontinuità elettrica dell'impianto di protezione catodica della rete gas di Venezia, in particolare è risultata essere non protetta tutta l'area di S.Basilio. A seguito di ulteriori verifiche si è localizzato il problema in prossimità del ponte S.Nicolò, presso una valvola di intercettazione interrata;

Ciò premesso, si rende necessario intervenire presso la valvola con le seguenti attività:

1) Rimozione dei vecchi collegamenti elettrici che garantivano la continuità elettrica sulla valvola d'intercettazione interrata;

2) Apertura del pozzetto, tramite rimozione della plotta in c.a. e chiusura in ghisa, con conseguente demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

3) Saldatura di un bullone di adeguate dimensioni sulle 2 estremità della tubazione gas e posa in opera dei cavi elettrici di collegamento

Per tale attività, ADSP MAS ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta Melinato Impianti S.r.l., la quale, al seguito del sopralluogo, ha presentato un'offerta per un importo complessivo di 7.500,00€ i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i..

L'offerta del 27-09-2025, registrata a prot. ADSPMAS n. 20029 del 03-10-2025, della ditta Melinato Impianti S.r.l. si ritiene congrua.

Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa e l'affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell'articolo 50, comma 1) lettera a), del D.lgs. n. 36/2023, alla società Melinato Impianti s.r.l. per un importo di 7.500,00€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del DPR n°633 del 26/10/1972;

La spesa trova copertura al capitolo 121.20 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l'anno 2025.

ALLEGATI: IN-01-Bm-Autorit Portuale Venezia.pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 7.500,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	U12120	2025.00007455			7500.00	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	Impegno generale 7455/2025

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 08 ottobre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*