

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO VENEZIA**  
“*in flammis leo*”

Dorsoduro, 3862 – 30123 Venezia  
Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Venezia  
Tel. 0412697150 / Fax 0415029161  
e-mail: [com.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.venezia@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi  
e-mail: [com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**A: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**  
[autoritaportuale.venezia@legalmail.it](mailto:autoritaportuale.venezia@legalmail.it)*e, p.c., Comune di Venezia*  
[sindaco@pec.comune.venezia.it](mailto:sindaco@pec.comune.venezia.it)

Area Sviluppo del territorio e città sostenibile  
*Servizio Sviluppo economico e strategico, pianificazione urbanistica aree di rilancio*  
*Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e gestione Strategica*  
*Tutela Ambientale*  
[territorio@pec.comune.venezia.it](mailto:territorio@pec.comune.venezia.it)

Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche  
[servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it](mailto:servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it)

**Regione del Veneto**

Direzione Pianificazione Territoriale  
[pianificazioneteritoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazioneteritoriale@pec.regione.veneto.it)

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
[area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it](mailto:area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it)

Direzione Progetti Speciali  
[progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it](mailto:progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it)

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica  
[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia**  
[sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it)**Città Metropolitana di Venezia**

Area Tutela Ambientale  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Servizio bonifiche e rifiuti  
[ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

**Capitaneria di Porto di Venezia**  
[dm.venezia@pec.mit.gov.it](mailto:dm.venezia@pec.mit.gov.it)**Provveditorato Interregionale OO. PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia**  
Alla c.a. ing. Francesca CROCI  
[opp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it](mailto:opp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it)  
[opp.triveneto@pec.mit.gov.it](mailto:opp.triveneto@pec.mit.gov.it)

**V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.**  
Direzione Servizio idrico integrato  
[protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)

**A.R.P.A.V.**  
[dapve@pec.arpav.it](mailto:dapve@pec.arpav.it)

**Consorzio di Bonifica Acque Risorgive**  
[consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)

**Terna Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Territoriale Nord Est  
[dipartimento-nordest@pec.terna.it](mailto:dipartimento-nordest@pec.terna.it)  
Unità Impianti Camin  
[ingegneria@pec.terna.it](mailto:ingegneria@pec.terna.it)

**ENEL S.p.A.**  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

**E-distribuzione S.p.A.**  
Progettazione e Lavori  
Programmazione e Gestione  
Area Operativa Regionale Veneto e Friuli-Venezia Giulia  
Infrastrutture e Reti Italia  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**Snam S.p.A.**  
Direzione Nord Orientale  
[distrettonord@pec.snam.it](mailto:distrettonord@pec.snam.it)

**Veneto Acque S.p.A.**  
ing. Francesco TREVISAN  
Direttore Area Tecnica  
  
ing. Matteo BACCHETTO  
Responsabile Ufficio Gestione Progetti  
[posta@pec.venetoacque.it](mailto:posta@pec.venetoacque.it)

Vs. riferimento: prot. AdSPMAS.U.0020679 del 13/10/2025

**Oggetto: Istanza del 02.10.2025** acquista con prot. AdSPMAS n. 19983 da parte della società VENETO ACQUE S.p.A. per l'autorizzazione all'esecuzione di opere nei porti da parte di privati ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e ss.mm.ii. relativa al progetto di "Nuovo accesso da via dell'Elettronica Discarica Moranzani – 1<sup>o</sup> stralcio parco lineare – ricalibratura fosso Moranzani" - Porto Marghera (VE).  
Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. – Parere di competenza.

**Esaminata** la documentazione tecnica disponibile al link riportato nella nota prot. AdSPMAS.U.0020679 del 13/10/2025 di Codesta Autorità;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 1<sup>o</sup> Agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122»;

**Visto** il decreto del Ministro dell'interno del 7 Agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 Agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151»;

**Rilevato** che nella relazione descrittiva (documento: *2\_E00550.PF.01.GE.RE.001.2\_Relazione Generale.pdf*) non sono indicate attività, come intese nel D.P.R. 151/2011, da assoggettare alle normative di prevenzione incendi;

**Si esprime**, per quanto di propria competenza, parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'intervento in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere SEMPRE garantita l'accessibilità alle aree di cantiere da parte dei mezzi di soccorso garantendo i requisiti minimi indicati:
  - larghezza: 3,50 m;
  - altezza libera: 4,00 m;
  - raggio di volta: 13,00 m;
  - pendenza:  $\leq 10\%$ ;
  - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m;
2. applicazione del DM 03 Settembre 2021;
3. qualora in corso d'opera e/o ad opera ultimata dovessero configurarsi attività di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 dovrà essere prodotta istanza a questo Comando secondo le modalità previste dal DM 07/08/2012.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, nell'occasione si porgono distinti saluti.

L'Istruttore Tecnico  
Bruno MUSOLINO

per IL COMANDANTE  
(Dott. Ing. Alberto MAIOLO)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(DV MANTOVAN)