



COMANDO VIGILI DEL FUOCO VENEZIA
"in flammis leo"

Dorsoduro, 3862 – 30123 Venezia
Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Venezia
Tel. 0412697150 / Fax 0415029161
e-mail: com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

e-mail: com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

A: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

e, p.c., **Regione del Veneto**

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it

Direzione Progetti Speciali

progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Città Metropolitana di Venezia

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area Tutela Ambientale

ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Comune di Venezia

sindaco@pec.comune.venezia.it

Area Sviluppo del territorio e città sostenibile

territorio@pec.comune.venezia.it

Capitaneria di Porto di Venezia

dm.venezia@pec.mit.gov.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – A.R.P.A.V.

dapve@pec.arpav.it

Provveditorato Interregionale OO. PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

S.I.F.A. S.C.p.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente

sifa@cert.sifambiente.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

A.U.L.S.S. 3 Serenissima

Dipartimento di Prevenzione

protocollo.aulss3@pecveneto.it

Veneto Acque S.p.A.

posta@pec.venetoacque.it

ALCOA Servizi S.r.l.

sig. Paolo Oreste BENDOTTI

in qualità di Legale Rappresentante

pec.alcoaservizi@actaliscertymail.it

Vs. riferimento: prot. AdSPMAS.U.0025342 del 12/12/2025

Oggetto: Istanza del 05.12.2025 acquista con prott. AdSPMAS n. 24775 e 24780 da parte della società ALCOA SERVIZI S.r.l. per l'autorizzazione all'esecuzione di opere ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e ss.mm.ii. relativa al "Collegamento delle opere di Messa in Sicurezza Permanente con il marginamento del Canale Industriale Sud esistente – Sito ALCOA di Fusina (VE).

Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. – Parere di competenza.

Esaminata la documentazione tecnica disponibile al link riportato nella nota prot. AdSPMAS.U.0025342 del 12/12/2025 di Codesta Autorità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 Agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 Agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151»;

Rilevato che nella relazione descrittiva (documento: *Richiesta_autorizzazione_opere_finale_PROT.pdf*) non sono indicate attività, come intese nel D.P.R. 151/2011 da assoggettare alle normative di prevenzione incendi;

Si esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'intervento in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere SEMPRE garantita l'accessibilità alle aree di cantiere da parte dei mezzi di soccorso garantendo i requisiti minimi indicati:
 - larghezza: 3,50 m;
 - altezza libera: 4,00 m;
 - raggio di volta: 13,00 m;
 - pendenza: $\leq 10\%$;
 - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m;
2. applicazione del DM 03 Settembre 2021;
3. qualora in corso d'opera e/o ad opera ultimata dovessero configurarsi attività di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 dovrà essere prodotta istanza a questo Comando secondo le modalità previste dal DM 07/08/2012.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, nell'occasione si porgono distinti saluti.

L'Istruttore Tecnico
Bruno MUSOLINO

per IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Alberto MAIOLO)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(DV MANTOVAN)