



Trasmessa via pec:

Spett.le

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI
VENEZIA E CHIOGGIA**
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

e p.c.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**
Direzione generale economia circolare e bonifiche
Divisione V – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e siti
orfani
Alla c.a. ing. Nazzareno Santilli
ecb@pec.mase.gov.it

**PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO, TRENTINO
A.A. E FRIULI VENEZIA GIULIA**
Alla c.a. ing. Francesca Croci
oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

REGIONE DEL VENETO
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Area Tutela e Sicurezza del territorio
Direzione Progetti Speciali per Venezia
area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area Tutela Ambientale
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.venezia.it
territorio@pec.comune.venezia.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
dm.venezia@pec.mt.gov.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

A.R.P.A.V. - Dipartimento di Venezia
dapve@pec.arpav.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it





A.U.L.S.S. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Veneto Acque S.p.A.
posta@pec.venetoacque.it

Alcoa Servizi S.r.l
 Alla c.a. Paolo Oreste Bendotti – legale rappresentante
 Alcoa Servizi S.r.l.
pec.alcoaservizi@actaliscertymail.it

REGIONE DEL VENETO
Direzione Progetti Speciali per Venezia
 Alla c.a. R.U.C. Arch. Matteo Lizier
progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Venezia, 19 marzo 2026
 Rif. prot. n. 324-26/CF/mv

OGGETTO: (ID_SIN: 1; ID_AREA: 3664) S.I.N. “VENEZIA PORTO MARGHERA” –
Istanza del 05.12.2025 acquisita con prott. AdSPMAS nn. 24775 e 24780 da parte della
Società ALCOA SERVIZI S.r.l.
Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5
comma 5-bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. per il collegamento delle opere di Messa in
Sicurezza Permanente con il marginamento del Canale Industriale Sud esistente - Sito
Alcoa di Fusina (VE).
Espressione parere di competenza

In riferimento alla conferenza di servizi per l'intervento in oggetto,
 richiamati:

- La nota AdSPMAS. prot. n. 25342 del 12/12/2025, con cui codesta spettabile Autorità di Sistema Portuale ha convocato la conferenza di servizi e ha trasmesso la documentazione relativa progettuale,
- Il Decreto Direttoriale n. 172 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 28/11/2024, con cui codesto ministero ha approvato la Variante al Progetto Operativo di Bonifica dell'aprile 2024,

viste:

- La nota prot SIFA n. 1356/25 del 23/12/2025 con cui codesta Concessionaria della Regione del Veneto ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali riguardo le opere di progetto e le relative modalità esecutive;
- La nota AdSPMAS prot. n. 4114 del 17/02/2026, con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha trasmesso ufficialmente i chiarimenti e le integrazioni prodotte dal proponente,

considerato che, dal materiale visionato e dalle informazioni integrative ricevute, si evince che:

- Viene assicurato che sarà adottato ogni accorgimento per evitare il danneggiamento delle condotte del sistema PIF durante l'esecuzione delle perforazioni per l'inserimento dei tubi di iniezione del terreno accorgimento (tra cui un saggio per individuare con precisione la posizione delle tubazioni);
- Si garantisce che la tecnica di sigillatura proposta, a base di silice colloidale, avrà un'ottima tenuta in corrispondenza delle superfici delle tubazioni in PEAD liscio del sistema PIF presenti lungo il marginamento di sponda;





- Non è prevista la realizzazione di ulteriori sistemi di drenaggio nell'area oggetto di conterminazione posta all'interno del sito Alcoa;

per quanto di competenza si rilascia parere favorevole all'esecuzione dell'intervento.

Tuttavia, per scongiurare il rischio che la rete di drenaggio esistente costituisca un "canale di comunicazione" tra l'area di intervento e le aree confinanti, si suggerisce di sezionare il tubo dreno immediatamente a est e a ovest del sito individuato; in questo modo le acque del tratto di retro-marginamento ricompreso tra i limiti est e ovest dell'intervento verrebbero convogliate direttamente nella condotta di trasporto DN630 e inviate a trattamento c/o gli impianti SIFA, rimanendo isolate rispetto alla falda delle aree adiacenti.

In particolare, visti gli elaborati as-built annessi all'istanza originale (cfr. file as built "AS_BUILT_PlanIdraulica"), si propone quanto segue:

- LATO EST: il dreno risulta sia già interrotto ad ovest della sigillatura di progetto, per la presenza dello scarico a mare alla stessa quota. Non risulterebbe pertanto necessario alcun intervento (vd. tav 5/12);
- LATO OVEST: si propone di interrompere il dreno in corrispondenza dell'intervento di sigillatura previsto in progetto e di realizzare due punti di ispezione terminali separati sulla linea di drenaggio:
 - o Uno ad ovest della sigillatura, immediatamente al di fuori del sito Alcoa (cfr. tav. 1/12), sfruttando il pozzetto esistente e tappandone l'ingresso in direzione est;
 - o Uno ad est della sigillatura mediante pozzetto di testa di nuova realizzazione, collegato direttamente al dreno solo sul lato est.

Il tratto di dreno ricompreso tra i due pozzetti sopra descritti (quello esistente appena ad ovest del confine della Proprietà e quello di nuova realizzazione) dovrà essere rimosso/sigillato per interrompere la comunicazione idraulica tra le due aree.

Rimane inteso che il tubo dreno rimanente debba essere opportunamente protetto durante tutte le operazioni per preservare la sua funzionalità.

All'interno dell'area individuata, circa a metà della sua estensione est-ovest, è presente una vasca di sfioro, che permette il trasferimento delle acque drenate alla condotta di trasporto dei reflui B3 DN630 e quindi il loro invio a trattamento (vd. tav 3/12).

Questo, oltre a escludere contaminazioni, permetterà di mantenere costante il livello della falda e di consentire l'invio delle stesse a trattamento c/o gli impianti gestiti dalla Scrivente.

A disposizione per eventuali chiarimenti e per un confronto tecnico in merito a quanto esposto, si porgono distinti saluti.

SIFA S.C.p.A.

Il Presidente

ing. Cristiano Franzoi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

