



**COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111  
[com.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**Ufficio Prevenzione Incendi**

Tel. 0412697222-223  
[com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**Fasc. Comando: P/ 101960**

Risposta all'istanza prot. REP\_PROV\_VE/VE-  
SUPRO/0823806  
Collegata prot. Comando 33930 del 31/10/2025

Spett. ECO+ECO S.R.L.

VIALE DELLA GEOLOGIA 31 P.I^, 30175  
Venezia

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di  
**Venezia**

Tramite SUAP del Comune di VENEZIA  
[suap.venezia@certpec.camcom.it](mailto:suap.venezia@certpec.camcom.it)

**OGGETTO RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

*Ditta ECO+ECO S.R.L. - VIALE DELLA GEOLOGIA , 30175 Venezia*

*Istanza relativa a: Nuova officina per la riparazione di autoveicoli*

*Attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011*

*n. 53.1.B Officine riparazione veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie, da 300 a 1000mq*

*Altre attività del D.P.R. 151/2011 presenti non oggetto del presente parere: \_\_\_\_\_*

*L'Istruttore Tecnico FRANCESCO PERDONO'.*

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comporti un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n.151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

per IL DIRIGENTE VICARIO  
Dott. Ing. Francesco FILIPPONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(DV MANTOVAN)

L'Istruttore Tecnico  
FRANCESCO PERDONO'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.