



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Alla società
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale
autoritaportuale.venezias@legalmail.it

e p.c. spett.le Ing. Riccardo Bonifati – tecnico incaricato dalla Società
ECO+ ECO S.r.l.
riccardo.bonifati@ingpec.it

OGGETTO: Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per l'Autorizzazione ex art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e ss.mm.ii. e richiesta di Autorizzazione Unica Z.L.S. relativa al *Permesso di Costruire* per la realizzazione di un complesso industriale (impianto "CSS **Plastica**") caratterizzato da strutture per l'attività di deposito automezzi, riciclo di materiale plastiche e connessi servizi e spazi direzionali, **Lotto 7** - via della Geologia, 31/1 – 30175 Malcontenta (Ve) – Conferma parere favorevole

Istanza del 18.11.2025 acquisita con prot. AdSPMAS n. 23125, 23126, 23127 e 23128 e integrazioni documentali del 02.12.2025 con prot. AdSPMAS n. 24181, da parte della Società Eco+Eco S.r.l.

Si fa riferimento al parere favorevole rilasciato dallo scrivente ufficio con nota prot. 8766 del 11.03.2026 nell'ambito della Conferenza di Servizi relativa al *Permesso di Costruire* per la realizzazione di un complesso industriale (impianto "CSS **Plastica**") caratterizzato da strutture per l'attività di deposito automezzi, riciclo di materiale plastiche e connessi servizi e spazi direzionali, **Lotto 7** - via della Geologia, 31/1 – 30175 Malcontenta (Ve).

Tenuto conto di quanto discusso durante l'incontro telematico del 31.03.2026 e della documentazione integrativa volontaria trasmessa il 02.04.2026 e depositata agli atti dello scrivente ufficio con prot. 11802, nella quale si dimostra che:

- le acque meteoriche ricadenti sulle aree in oggetto non andranno a sovraccaricare l'impianto di filtrazione di via della Geologia ma vi giungeranno solamente dopo l'avvenuto trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulle strade;
- il completo svuotamento dei bacini di laminazione avverrà ampiamente entro le 48 ore dalla fine dell'evento meteorico;

si conferma, per quanto di competenza, il **parere favorevole** già espresso.

Si ricorda che al termine dei lavori dovrà essere comunicata tempestivamente allo scrivente Ufficio la **fine dei lavori** per consentire l'eventuale verifica della loro corretta esecuzione e l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico.

Il Direttore Tecnico
Ing. Valerio Volpe