

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**
RUP dott. Antonio Revedin
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

e p.c. **GENERAL SYSTEM**
general.sistemsrl@legalmail.it

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.veneziah.it

PROVVEDITORATO OO.PP. TRIVENETO
oop.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

COMANDO PROVINCIALE VV.FF.VENEZIA
com.veneziah@cert.vigilfuoco.it

ULSS3
protocollo.aulss3@pecveneto.it

ARPAV
dapve@pec.arpav.it

SIFA S.C.P.A.
sifa@cert.sifambiente.it

**CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA
RICONVERSIONE PRODUTTIVA – FUSINA**
consorziofusina@legalmail.it

OGGETTO: Istanza AdSPMAS n. 15224/2021 e 15419 /2021 da parte di **GENERAL SISTEM SRL**. - Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del "Progetto per insediamento logistico – industriale per lo stoccaggio di cemento in polvere su silos metallici in area Porto Marghera".

In riferimento alla Vostra richiesta di parere per l'intervento in oggetto, con PEC acquisita agli atti della Scrivente con prot. 98068 del 05/11/2021, e alle successive integrazioni, nostro prot. 111527 del 20/12/2021, si comunica quanto segue.

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Visto il parere espresso dalla scrivente con prot. 100728 del 12/11/2021;
- considerato che la zona di intervento, al suo completamento, sarà servita dalla rete di captazione afferente al sistema di trattamento regionale del Progetto Integrato Fusina (P.I.F.);
- considerato che l'insediamento si inserisce all'interno del P.P. "Area ex Abibes", le cui opere di urbanizzazione necessitano di alcuni interventi di completamento, carenze sanabili con opere a carico della proponente, secondo quanto riportato nelle integrazioni presentate;
- considerato che l'intervento in oggetto implica il completamento della banchina e che le modalità di consolidamento della stessa comporteranno la realizzazione di un fitta rete di tiranti, che impedirà in futuro la posa delle condotte mancanti per la completa messa in servizio del P.I.F.;
- considerato che, per le stesse motivazioni di cui sopra, le condotte afferenti al P.I.F. che risultano presenti nel retro marginamento (allo stato attuale non sono disponibili documenti as built e/o rilievi dello stato di fatto) vanno integrate con i manufatti necessari all'esecuzione di allacciamenti e/o altre opere necessarie a garantire la gestibilità delle reti, non più realizzabili successivamente all'interamento della banchina);

ciò premesso e considerato si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

all'intervento proposto alle seguenti condizioni.

Per permettere l'insediamento dell'attività produttiva in oggetto dovranno essere ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione relative ai collegamenti di acquedotto e fognatura con le reti gestite da VERITAS S.p.A..

A tal proposito si specifica che il collegamento fognario con la nostra dorsale di via dell'Elettronica potrà essere realizzato attraverso le reti di urbanizzazione dell'area denominata "ex-Alcoa", previ gli opportuni accordi con il CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA – FUSINA.

La progettazione delle opere di collegamento, compreso l'eventuale impianto di sollevamento fognario, dovranno tener conto delle indicazioni di dettaglio che verranno impartite da VERITAS S.p.A..

Il progetto per la posa in opera del sistema di diversione dello scarico tra la rete delle acque di prima pioggia di General System e la rete di fognatura del sistema integrato di trattamento regionale previsto dal Progetto Integrato Fusina (PIF), dovrà essere preventivamente concordato e realizzato secondo le prescrizioni e disposizioni di S.I.F.A. s.c.p.a..

Con l'entrata in servizio dell'allacciamento definitivo verso la rete P.I.F. verrà esclusa la possibilità di scarico delle acque di prima pioggia verso la rete fognaria di VERITAS S.p.A..

L'allacciamento provvisorio dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare il sezionamento del relativo nodo.

La ditta, prima della realizzazione dell'interamento della banchina, dovrà provvedere alla posa di due condotte necessarie al completamento della rete del P.I.F. e alle relative opere di predisposizione degli allacci e/o ispezione di quelle esistenti, secondo indicazioni del Concessionario Regionale S.I.F.A. s.c.p.a..

Sono demandate all'istanza di autorizzazione allo scarico le specifiche tecniche di allacciamento e della vasca di prima pioggia, sia in termini di volumetrie d'invaso che di modalità di segregazione e attivazione dello scarico.

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rimangono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente parere ha efficacia ai soli fini edilizi e/o di ottenimento del Permesso di Costruire o atto analogo.

Rimane fatto salvo l'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni in materia ambientale previste dalla normativa vigente.

Si resta a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Distinti saluti.

- ing. Umberto Benedetti -
Direzione Servizio Idrico Integrato

