



**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111
com.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223
com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 61559

Risposta all'istanza:

prot. N. PROTOCOLLO AdSP MAS. U.0012226.19-05-2026
del 19/05/2026

Collegata prot. Comando 16729 del 19/05/2026

Spett. ATTIVITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Porti di Venezia e Chioggia
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

OGGETTO *VARIE - Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5-bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. relativa al Permesso di Costruire per struttura di supporto per una nuova bitta di banchina in ghisa (SWL 100t) su plinto in cemento armato con fondazione costituita da 4 pali (diametro 510 mm, lunghezza 12.5 m), e adeguamento antincendio della banchina, presso Adriatic Multimodal Terminal, sito in via del Commercio, 5 – Porto Marghera (VE)*
Ditta ADRIATIC MULTIMODAL TERMINAL S.R.L - VIA DEL COMMERCIO -PORTO MARGHERA- 7, 30175 Venezia
Istanza relativa a: Conferenza dei servizi
Attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011
n. 36.2.C Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà > 500.000 kg
L'Istruttore Tecnico ELENA PESCE.

Con riferimento all'istanza di cui sopra, si è con la presente a esprimere il nostro nulla osta alla predisposizione della stazione antincendio temporanea come ausilio alla protezione attiva dell'area di banchina in oggetto. Ai fini della sicurezza, l'utilizzo di detto dispositivo dovrà essere noto alla squadra di sicurezza antincendio la cui istruzione a riguardo dovrà essere adeguatamente documentata.

IL COMANDANTE
(Ing. Alberto MAIOLO)



ALBERTO MAIOLO
08.06.2026
15:31:36
GMT+02:00

L'Istruttore Tecnico
ELENA PESCE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.